




DEHNgard modular

DG M TNC 150 (FM)




DG M TNS 150 (FM)

DG M TT 150 (FM)

DE	Einbauanleitung
GB	Installation instructions
IT	Istruzioni di montaggio
FR	Instructions de montage
NL	Montagehandleiding
ES	Instrucciones de montaj
PT	Instruções de montagem
DK	Monteringsvejledning
SE	Monteringsanvisning
FI	Asennusohje
GR	Θύρες συναρμολόγησης
PL	Instrukcja montażu
CZ	Montážní návod
TR	Kurulum Talimatları
RU	Инструкция по монтажу
CN	安装说明
HU	Szerelési útmutató
JP	設置説明書




	DG M TNC 150 (FM)	DG M TNS 150 (FM)	DG M TT 150 (FM)
$U_N / \text{Tol.:} \pm 10\%$	120 V	DG MOD 150	DG MOD NPF
U_C	150 V ~	---	L-N
f_N	50 / 60 Hz		N-PE
max. 	125 A gG	---	---
I_{SCCR}	50 kA _{rms}	---	---
f_1	---	---	100 A _{rms}
I_{PE}	< 0.15 mA	< 5 μ A	
max. 	40 kA		
9° 	-40°C ... + 80°C		
	5% ... 95%		
IP 10	20		
W x H	90 mm x 54 mm x 72 mm	90 mm x 72 mm x 72 mm	




DEHNguard modular	
DG M ... 150 (FM)	
F1	 F1 > 125 A gG 
F2	 F2 ≤ 125 A gG  

DEHNguard modular				
DG M ... 150 (FM)				
F1 A gG	S ₂ / mm ²	S ₃ / mm ²	S ₄ / mm ²	F2 A gG
25	2.5	6	6	---
35	4	6	6	---
40	4	6	6	---
50	4	6	6	---
63	10	10	10	---
80	10	10	10	---
100	16	16	16	---
125	16	16	16	---
>125	16	16	16	125



LPZ 0





Instruções de segurança

PT

Informações de segurança

IT

Indicaciones de seguridad

ES

Consignes de sécurité

FR

Safety Instructions

GB

Sicherheitshinweise

DE

A ligação e a montagem do aparelho apenas devem ser efectuadas por electricistas. Cumprir as normas nacionais e as disposições de segurança (IEC 60364-5-53 (VDE 0100 parte 534...)). Antes da montagem, controlar se o aparelho apresenta danos exteriores. Não se pode proceder à montagem do aparelho, se for detectado um dano ou qualquer outro defeito. A utilização do aparelho só é permitida no âmbito das condições referidas e indicadas no presente manual de montagem. No caso de cargas superiores aos valores indicados, podem ser causados danos no aparelho, assim como nos meios de produção eléctricos ligados a este. As interverções e as alterações no aparelho causam a perda do direito à garantia.

Dispositivos de proteção RCD (residual current device)

A par das indicações sobre o pre-fusível max. F1, (F2), devem ser tomadas em consideração a capacidade de carga da corrente nominal max. do dispositivo de proteção RCD e das barras coletoras em forma de pente utilizadas.

Informações técnicas adicionais

Número de portas do SPD (dispositivo de proteção contra sobretensões): 1
1) Classe de proteção: IP 20 (instalado)

Veiligheidsvoorschriften

NL

Sikkerhedshenvisninger

DK

Aansluiting en montage van het apparaat mogen enkel door een erkend elektricien uitgevoerd worden. De nationale voorschriften en veiligheidsvoorschriften dienen opgevolgd te worden (IEC 60364-5-53 (VDE 0100 Deel 534...)). Voor de montage dient het apparaat op uitwendige schade nagekijken te worden. Indien schade of een andere fout vastgesteld wordt, mag het apparaat niet gemonteerd worden. Het gebruik van het apparaat is alleen toegelaten binnen het kader van de in deze montagehandleiding opgenomen en getoond omstandigheden. Bij belastingen die hoger liggen dan de getoonde waarden, kunnen zowel het apparaat als de aangesloten elektrische werktuigen beschadigd worden. Verkeerd gebruik en veranderingen aan het apparaat leiden tot het verlies van het recht op waarborg.

RCD-veiligheidsvoorzieningen

Naast de gegevens van de max. voorzekering F1 (F2) moet rekening worden gehouden met de max. nominale belastbaarheid van de RCD-veiligheidsvoorziening en de gebruikte kamraals.

Bijkomende technische gegevens

Aantal poorten van de SPD: 1
1) Beschermingsgraad: IP 20 (ingebruwd)

Bezpečnostní pokyny

CZ

Güvenlik uyarıları

TR

Připojení a montáž přístroje smí provést pouze elektrikář. Dodržuje národní předpisy a bezpečnostní ustanovení (viz též IEC 60364-5-53 (VDE 0100 část 534...)). Před začleněním montáže zkontrolujte, zda není přístroj znejistěn poškozen. Pokud zjistíte poškození nebo jiné vady, nesmíte přístroj používat. Použití přístroje je dovoleno pouze v rámci podmínek uvedených v návodu k instalaci. V případě záťatína nad rámec uvedených hodnot může dojít ke zničení přístroje a připojených elektrických provozních prostředků. Zásahy do přístroje a změny mají za následek zánik nároku na záruční plnění.

RCD zařízení na ochranu proti poruchovému proudu

Kromě údajů o max. ochraně F1 (F2) je třeba zohlednit max. jmenovitou proudovou záťatostnost RCD zařízení na ochranu proti poruchovému proudu a použití přípínky.

Další technické údaje

Počet portů SPD: 1
1) Druh ochrany: IP 20 (vestavěný)

Special technical information referred to UL 1449:

1. Safety Instructions

The DEHNGuard series SPD is to be installed only by a qualified personnel and to be done so in compliance with all local and National Electrical Code requirements. For proper system protection coordination with other SPD's must be considered; contact our application engineer for assistance if in doubt. Installation and connection to service must be done only when the system is de-energized. Its application is to be compliant with its rating and therefore must not be installed in a more severe environment subjecting it to higher voltages, currents or energy levels than for which its technical specifications provide. It is designed for indoor applications and must be placed in a suitable rated NEMA enclosure if the system is to be in a harsher environment. Opening or tampering with the thermoplastic enclosure may damage the effective operation of the SPD and is inadvisable and will void the warranty.

2. General installation Instructions

Section 250 of the NEC and IEEE Green Book, Standard 142 should be consulted. Local electrical codes and/or the Canadian Electrical code have to be considered. **System voltage:** Make sure that the SPD is correctly rated for the system where the SPD should be applied. The maximum continuous operating voltage (MCOV) must not be exceeded. **Mounting:** Make sure that the SPD is installed as close as possible to the device to be protected. The conductor length for these connections must be kept as short and as straight as possible. The SPDs are to be mounted on the 35 mm DIN rail. The DIN rail is to be securely mounted to the back of the interior of the panel using ¼ inch bolts every 8 inches (200 mm). The SPDs can either be slid on the DIN rail from open end or put on the DIN rail by compressing the spring loaded clamping device on the lower back of each unit. The SPDs shall permit sufficient clearance for conductor power and signaling connections. **Conductor Connections:** Phase connections to the SPD and ground side connections from the SPD to the ground bus must be of the wire size indicated in the technical specifications. Insulation should be stripped back as described on the previous page. All conductor terminal screws shall be tightened to the torque indicated in the technical data. **Grounding:** Make sure that the grounding of the SPD is as short and straight as possible with the specified wire size according to the technical data. Use a local equipotential bonding bar if possible. For proper operation the SPD must be connected to a low impedance ground. For Models D M TNC 150 (FM) Part. No. 952313 / 952318, the PEN terminal can only be connected to Ground and not Neutral in the end-product application. In addition, for SPDs that have terminals suitable for field wiring, the SPD's PEN terminal cannot be used for Field Wiring in the end product application unless the end-product has a marking clearly showing Ground conductor connection only. **Remote Contact Signaling:** In case of a device with remote contact signaling make sure that the torque is as indicated in the technical data. The remote status indicator (SPDT contact) shall be connected to NEC Class 2 circuits only! **Problem Diagnostics:** If there should be any problem please contact your local DEHN representative.

La conexión y el montaje del aparato sólo deben ser realizados por un electricista especializado. Deben observarse las normativas y las disposiciones de seguridad nacionales (IEC 60364-5-53 (VDE 0100 Parte 534...)). Primero del montaje, controlar que l'apparechiatura no presenta danneggiamenti o un altro difetto, no montare l'apparechiatura. L'impiego dell'apparechiatura è consentito esclusivamente in presenza delle condizioni menzionate ed indicate in queste istruzioni sul montaggio. In caso di carico superiore ai valori dimostrati, l'apparechiatura e l'impianto elettrico collegativi possono subire gravi danneggiamenti. Interventi o modifiche all'apparechiatura comportano la perdita del diritto di garanzia.

Interruptores diferenciales (ID)

Además del fusible previo máx. F1 (F2), si deve tener en consideración la capacidad máxima de corriente nominal del interruptor diferencial y el petri de conexión de la puesta a tierra.

Dispositivos de protección RCD

En plus de la protection maximale admissible pour le coupe-circuit F1 (F2), on tiendra compte de l'intensité admissible de courant nominal pour le dispositif de protection RCD et du rail à peigne employé.

Características técnicas adicionales

Número de puertos del dispositivo de protección de sobretensiones: 1

1) Clase de protección: IP 20 (instalado)

Montaje y branchement de l'appareil

Montage et branchement de l'appareil à faire effectuer exclusivement par un électricien qualifié. Respecter les normes et les prescriptions de sécurité en vigueur localement (CEI 60364-5-53 (VDE 0100 partie 534...)).

Avant de monter, procéder à un contrôle visuel extérieur de l'appareil. Ne pas monter l'appareil si des dommages ou d'autres défauts sont présents.

Le montage et l'utilisation de l'appareil sont autorisés dans les conditions indiquées dans les instructions de montage.

Si les charges sont supérieures aux valeurs indiquées, il peut endommager l'appareil et les installations connectées à l'appareil.

Les modifications ou modifications apportées à l'appareil annulent la garantie.

Jordflöjsbytare RCD

Förutom uppgifterna om max. automatsäkring F1 (F2) skal max. tillåten för jordflöjsbytare RCD och fässkanen beraknas.

Ytterligare tekniska uppgifter

Antal portar överspanningsskydd: 1

1) Kapslingsklassning: IP 20 (inyggt)

Turvaohjeet

Tämän laiteen liittäminen saa suoritata vain sähköalanammattimies.

Maankaittaisia määritelyksiä ja turvalaitteiden määrittelemäistä beakastaa (IEC 60364-5-53 (VDE 0100 osa 534...)).

Kontrollera apparten på yttersta delen av apparaten.

Todettaessa varioi tuo muut puute, ei laiteta saa asennetaan.

Käytä tällätoista voin länsiä asennusohjeissa mainitulla ja osoituettuilla olosuhteilla.

Leita seikkaa länsi lähtevät sähkökäytävät.

Siellä asennusohjeissa on erityisiä määritelmät.

Asennusohjeissa on erityisiä