

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



Filterlüfter
Fan-and-filter unit
Ventilateur à filtre
Ventilator
Filterfläkt
Ventilatore-filtro
Ventilador con filtro
フィルターファン

3237.xxx
3238.xxx
3239.xxx
3240.xxx

3241.xxx
3243.xxx
3244.xxx
3245.xxx

Montage-, Installations- und Bedienungsanleitung
Assembly and operating instructions
Notice d'emploi, d'installation et de montage
Montage- en bedieningshandleiding
Montage- och hanteringsanvisning
Istruzioni di montaggio e funzionamento
Instrucciones de montaje y funcionamiento
取扱説明書



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

Indice

1	Indicazioni generali	4	5	Installazione dei componenti elettronici	9
1.1	Documenti di riferimento e consultazione	4	5.1	Installazione dei dispositivi di alimentazione	9
1.2	Conservazione dei documenti	4	5.2	Rotazione della morsettiera	9
1.3	Simboli utilizzati	4	5.3	Inversione del flusso d'aria	10
2	Avvertenze di sicurezza	5	6	Messa in funzione	10
3	Descrizione dell'apparecchio	5	7	Installazione e sostituzione dei filtri	10
3.1	Funzionamento	5	8	Ispezione e manutenzione	11
3.1.1	Componenti principali	5	9	Stoccaggio e smaltimento	11
3.1.2	Regolazione	6	10	Dati tecnici	12
3.1.3	Dispositivi di sicurezza	6	11	Dimensioni feritoie e forature	16
3.1.4	Feltri	6	12	Ventilatori e filtri di uscita EMC	17
3.2	Impiego conforme alle norme	6	13	Schemi elettrici	18
3.3	Parti incluse nella fornitura	6	14	Dichiarazione di conformità EC	20
4	Montaggio e connessione	7			
4.1	Scelta del luogo di installazione	7			
4.2	Avvertenze d'installazione	7			
4.2.1	Informazioni generali	7			
4.2.2	Installazione dei componenti elettronici nell'armadio	7			
4.3	Montaggio del ventilatore-filtro e/o del filtro di uscita	7			
4.3.1	Dime di foratura	7			
4.3.2	Montaggio del ventilatore-filtro	8			
4.4	Avvertenze per l'installazione elettrica	8			
4.4.1	Dati dei collegamenti elettrici	8			
4.4.2	Protezione dalla sovracorrente e carico di rete	9			
4.4.3	Collegamento del conduttore di protezione	9			

1 Indicazioni generali

I

1 Indicazioni generali

Il presente manuale è destinato

- ai tecnici specializzati nell'installazione dei ventilatori-filtro
- e ai tecnici incaricati del loro funzionamento.

1.1 Documenti di riferimento e consultazione

Per i tipi di apparecchi qui descritti è disponibile il documento «Istruzioni di montaggio e funzionamento» fornito insieme all'apparecchio, in forma cartacea e/o su CD-ROM.

Rittal non si assume alcuna responsabilità a fronte di guasti o malfunzionamenti che dovessero verificarsi per la mancata osservanza delle istruzioni fornite nei documenti di riferimento. Ciò vale anche per le istruzioni e i documenti di riferimento degli accessori utilizzati.

1.2 Conservazione dei documenti

Questo manuale e tutti i documenti di riferimento fanno parte integrante del prodotto. Essi devono essere consegnati all'utilizzatore dell'apparecchio. Il gestore si assume l'impegno di conservare tali documenti, affinché essi siano disponibili in caso di necessità.

1.3 Simboli utilizzati

- **Un punto elenco indica che è necessario eseguire l'azione descritta.**



Pericolo!
Pericolo immediato
per la vita e la salute!



Attenzione!
Possibile pericolo per
il prodotto e l'ambiente.



Nota
Informazioni utili
e particolarità.

2 Avvertenze di sicurezza

2 Avvertenze di sicurezza

Per il montaggio e l'impiego dell'apparecchio attenersi alle seguenti avvertenze di sicurezza.

- Montaggio, installazione e manutenzione devono essere effettuati solo da personale qualificato.
- Le bocchette di entrata e uscita dell'aria del ventilatore-filtro all'interno e all'esterno dell'armadio non devono essere ostacolate (v. anche paragrafo «4.2.2 Installazione dei componenti elettronici nell'armadio», pagina 7).
- La potenza dissipata dai componenti installati nell'armadio non deve superare la portata d'aria specifica del ventilatore-filtro.
- Le alette devono essere sempre indirizzate verso il basso.
- Utilizzare esclusivamente ricambi e accessori originali.
- Non apportare al ventilatore-filtro alcuna modifica che non sia descritta nel presente manuale o nella documentazione di riferimento.
- Il collegamento alla rete di alimentazione del ventilatore-filtro può essere eseguito solo quando l'apparecchio non è alimentato. Sulla linea di alimentazione a monte dell'apparecchio inserire un fusibile di taglia conforme a quella riportata nella targhetta identificativa.
- La variazione della direzione del flusso d'aria deve essere effettuata solo se l'apparecchio non è alimentato.
- E' possibile cambiare la posizione della morsettiera solo se l'apparecchio non è alimentato.
- Non toccare la ventola durante il funzionamento.
- Collegamenti elettrici e riparazioni devono essere eseguite solo da personale tecnico autorizzato.

3 Descrizione dell'apparecchio

A seconda del tipo di apparecchio scelto, l'estetica del ventilatore-filtro può non corrispondere agli esempi raffigurati nel presente manuale. Il funzionamento, tuttavia, in linea di principio è sempre lo stesso.




Fig. 1: Descrizione dell'apparecchio

Legenda

- 1 Logo (sblocco della griglia)
- 2 Griglia lamellare
- 3 Vano portafiltro con filtro
- 4 Unità ventilatore
- 5 Morsettiera a posizione variabile

3.1 Funzionamento

Il ventilatore-filtro, abbinato al filtro/i di uscita, serve ad asportare il calore dissipato negli armadi di comando e a proteggere i componenti elettronici estremamente sensibili alle variazioni di temperatura. Ciò avviene mediante l'immissione diretta di aria esterna che deve essere più bassa rispetto alla temperatura ammissibile all'interno dell'armadio. Il sistema viene installato negli appositi scassi previsti nella porta o nelle pareti dell'armadio.

3.1.1 Componenti principali

Il ventilatore-filtro è costituito da quattro componenti primari: motore del ventilatore, vano portafiltro, griglia con logo e filtro.

3 Descrizione dell'apparecchio

3.1.2 Regolazione

I ventilatori-filtro Rittal sono regolabili in modo efficiente mediante termostato (nr. d'ord. 3110.000), indicatore digitale della temperatura interna (nr. d'ord. 3114.200), regolatore di giri in funzione della temperatura (nr. d'ord. 3120.200, 3235.440, 3235.450) e/o igrostatato (nr. d'ord. 3118.000).



Nota

Il regolatore nr. d'ord. 3120.200 è utilizzabile solo negli apparecchi monofase CA. I regolatori 3235.440 e 3235.450 sono utilizzabili solo con i ventilatori-filtro con interfaccia di comando integrata (ventilatori-filtro EC e ventilatori-filtro con schermatura EMC con portata d'aria a partire da 180 m³/h. Nr. d'ord. 3240.500/600, 3241.500/600, 3243.500/600, 3244.500/600, 3245.500/600).

3.1.3 Dispositivi di sicurezza

Il ventilatore è dotato di protezione termica degli avvolgimenti contro le sovracorrenti e in parte contro le sovratemperature. Nei ventilatori a corrente alternata la protezione degli avvolgimenti si trova nel centro stella del motore.

3.1.4 Feltri

Il ventilatore-filtro/filtro di uscita viene fornito con feltro standard preinstallato. A seconda della concentrazione delle polveri, è necessario controllare periodicamente il feltro e, se è necessario, provvedere alla sua sostituzione.

Per aumentare il grado di protezione, e in presenza di polveri con granulometria < 10 µm, si consiglia l'utilizzo di feltri a maglie fini.



Nota

La portata d'aria diminuisce. Per i ventilatori EMC si richiedono feltri specifici (v. Accessori).

3.2 Impiego conforme alle norme

I ventilatori-filtro Rittal sono progettati e costruiti secondo lo stato della tecnica e in accordo con le vigenti normative sulla sicurezza. Tuttavia, in caso di utilizzo improprio dell'apparecchio, si possono verificare situazioni di pericolo per l'incolumità personale e/o danni materiali. L'apparecchio è destinato esclusivamente alla ventilazione di armadi e contenitori per elettronica. Ogni altro impiego è da intendersi non conforme alla sua destinazione d'uso. Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni o da operazioni improprie di montaggio e uso dell'apparecchio. L'utilizzo improprio è a esclusivo rischio dell'utilizzatore che se ne assume tutta la responsabilità.

Come «impiego conforme» è da considerarsi anche l'osservanza delle istruzioni contenute in tutta la documentazione dell'apparecchio, come pure il rispetto delle prescrizioni di ispezione e manutenzione.

3.3 Parti incluse nella fornitura

Il ventilatore viene fornito completamente montato in un unico imballo. Controllare lo stato e la completezza di tutti i componenti forniti:

Numero	Descrizione
1	Ventilatori-filtro
4	– Viti di fissaggio (non nei modelli da 3237.1xx a 3239.1xx)
1	– Istruzioni di montaggio e funzionamento
1	Dima di foratura, autoadesiva
1	Feltro standard e/o feltro EMC

Tab. 1: Parti incluse nella fornitura

4 Montaggio e connessione

4 Montaggio e connessione

4.1 Scelta del luogo di installazione

Per il luogo di installazione dell'armadio, tenere presenti le seguenti indicazioni:

- Il luogo di installazione dell'armadio e quindi la disposizione del ventilatore-filtro devono essere scelti in modo da garantire buone condizioni di aspirazione e ventilazione.
- Il luogo di installazione non deve essere eccessivamente sporco o umido.
- Il ventilatore-filtro deve essere sempre montato su superfici verticali (pareti o porta).
- La temperatura ambiente deve essere più bassa rispetto alla temperatura desiderata all'interno dell'armadio.
- I valori della rete di alimentazione devono corrispondere ai dati riportati nella targhetta dell'apparecchio.

4.2 Avvertenze d'installazione

4.2.1 Informazioni generali

- Controllare che l'imballo non sia danneggiato. Ogni eventuale danneggiamento dell'imballo può causare successivi guasti compromettendo il buon funzionamento dell'apparecchio.
- I ventilatori-filtro in aspirazione e i ventilatori di uscita devono essere montati in un contenitore/armadio così da garantire il ricambio d'aria.



Nota

Il filtro di uscita deve avere almeno la stessa grandezza dei ventilatori-filtro.

- L'armadio deve essere sigillato ermeticamente su tutti i lati (IP 54). Negli armadi non sigillati, a seconda della direzione di convogliamento dell'aria del ventilatore, può entrare nell'armadio aria contaminata non filtrata.
- In caso di accoppiamento in verticale, mantenere la distanza minima di 15 mm tra le dime di foratura. In tal modo non si ostacola la circolazione d'aria e si evita l'apertura della griglia.

4.2.2 Installazione dei componenti elettronici nell'armadio

Prestare particolare attenzione alla corrente d'aria generata dalle ventole dei componenti elettronici installati nell'armadio. Durante l'installazione assicurarsi che la corrente d'aria generata dai ventilatori e dai componenti elettronici interni non produca effetti negativi (interferenza tra flussi). Mantenere le distanze minime tra ventilatori e componenti, così da non ostacolare la circolazione d'aria.

4.3 Montaggio del ventilatore-filtro e/o del filtro di uscita

Il ventilatore-filtro o il filtro di uscita devono essere montati sulla superficie metallica verticale dell'armadio.

- A tale scopo eseguire uno scasso sulla porta, sulle pareti laterali o sulla parete posteriore dell'armadio secondo la dima di foratura fornita a corredo.

Generalmente il ventilatore-filtro in aspirazione viene montato sempre nella parte inferiore dell'armadio, mentre il filtro di uscita nella parte superiore.

4.3.1 Dime di foratura

- Applicare la dima di foratura autoadesiva, fornita a corredo, nel punto di montaggio previsto nella porta, nella parete laterale o nella parete posteriore dell'armadio.

Per il montaggio e il fissaggio del ventilatore, sulla dima di foratura sono predisposte linee di misura, necessarie per eseguire il taglio e le forature (solo per le lamiere con spessore > 2,5 mm). Vedi anche Figura 8 e Figura 9, pagina 16.



Pericolo di infortunio!

Sbavare scrupolosamente tutte le forature e le feritoie, per prevenire eventuali infortuni dovuti ai bordi taglienti.

- Tagliare le feritoie compresa la larghezza della linea secondo la dima di foratura. Sbavare la feritoia.

4 Montaggio e connessione

4.3.2 Montaggio del ventilatore-filtro

- Il montaggio del ventilatore si effettua senza attrezzi, semplicemente posizionandolo nella feritoia e premendo leggermente fino a quando non si sente il clic di innesto.
- Controllare che i clip di fissaggio si agganciano correttamente alla struttura in modo da garantire un fissaggio sicuro dell'apparecchio.
- In caso di lamiera con spessore > 2 mm i clip di fissaggio devono essere inseriti con un leggera pressione uno ad uno.
- In caso di lamiera con spessore > 2,5 mm è necessario un ulteriore fissaggio dell'apparecchio mediante viti
- Per realizzare le forature nella parte inferiore, la griglia deve essere rimossa come indicato nella fig. 2.




Fig. 2: Staccare la griglia di aerazione

- In caso di trasporto su lunghe distanze o spostamenti in altri luoghi di montaggio, è necessario avvitare il ventilatore per impedire che lo stesso si stacchi dalla feritoia di montaggio.
- Il motore del ventilatore è un componente rotante in grado di trasmettere oscillazioni e vibrazioni. Spetta all'installatore/impiantista predisporre adeguate misure tecniche per isolare le oscillazioni.

- Un aumento del grado di protezione è possibile con l'impiego dei seguenti accessori:
 - IP 55 con un feltro a maglie fini supplementare o una cuffia di protezione.
 - IP 56 con una cuffia di protezione.



Nota

Per aumentare il grado di protezione, si devono applicare sul ventilatore-filtro e sul filtro di uscita un feltro a maglie fini supplementare e/o una cuffia di protezione.

4.4 Avvertenze per l'installazione elettrica

Per i collegamenti elettrici, attenersi a tutte le normative nazionali in vigore e alle prescrizioni dell'azienda fornitrice di energia elettrica. L'installazione dei componenti elettronici e gli allacciamenti elettrici possono essere effettuati solo da un tecnico qualificato, responsabile dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni vigenti.

4.4.1 Dati di allacciamento elettrico

- Tensione e frequenza di alimentazione devono corrispondere ai valori nominali riportati nella targhetta dell'apparecchio.
- Collegamenti elettrici e riparazioni devono essere eseguite solo da personale tecnico autorizzato.
Utilizzare solo pezzi di ricambio originali Rittal.
- Per i ventilatori a 1~ e 24 V (DC) installare come protezione della linea di alimentazione e dal corto circuito un fusibile di taglia idonea a quella indicata nella targhetta dell'apparecchio (interruttore automatico o fusibile a monte).
- Per i ventilatori in versione a corrente alternata installare come protezione della linea di alimentazione e dal corto circuito un magnetotermico per motore o un interruttore automatico di taglia idonea a quella indicata nella targhetta dell'apparecchio.
- Il senso di rotazione e la direzione del flusso d'aria sono contrassegnati da una freccia posta sul corpo ventilatore.

Installazione componenti

- In mancanza di fase l'apparecchio non funziona. Con fase invertita il ventilatore gira in senso contrario.

4.4.2 Protezione dalla sovracorrente e carico di rete

L'apparecchio non dispone di un dispositivo di protezione dalle sovratensioni. L'utilizzatore deve quindi prevedere efficaci misure di protezione su lato alimentazione contro la sovratensione e la folgorazione. La tensione di rete non può superare le tolleranze di $\pm 10\%$.

4.4.3 Collegamento del conduttore di protezione

Il conduttore di protezione deve essere collegato al circuito equipotenziale di protezione dell'intero sistema.

- Inserire i cavi di allacciamento con i puntalini nei morsetti a molla. Scegliere la sezione dei conduttori in funzione del dispositivo di protezione a monte ($2 \times 0,75 - 2,5 \text{ mm}^2$ multifilare, $2 \times 1,5 - 2,5 \text{ mm}^2$ a fili flessibili saldati).



Attenzione!

Se non si utilizzano terminali a puntale, isolare i conduttori unifilari max. 9 mm (mantenere la distanza di isolamento in aria).

- Reinserrire il coperchio rosso della morsettieria.



Nota

Per i collegamenti del ventilatore-filtro 3237.xxx utilizzare i 2 fili singoli in uscita dall'apparecchio.

5 Installazione dei componenti elettronici

5.1 Installazione dei dispositivi di alimentazione

- Completare i collegamenti elettrici secondo gli schemi.



Nota

I dati tecnici sono riportati nella targhetta

- Asportare il coperchio rosso della morsettieria.




Fig. 3: Accesso alla morsettieria

5.2 Rotazione della morsettieria

Se la morsettieria non è facilmente accessibile, è possibile invertire la sua posizione ruotandola di 90° e fissandola a scatto.

A tale scopo è necessario premere il pulsante di sblocco della chiusura a baionetta nella parte posteriore del ventilatore. Nei modelli da 3238.xxx a 3239.xxx, per lo sblocco si deve tirare la linguetta (v. fig. 4) della chiusura a baionetta.




Fig. 4: Sblocco della chiusura a baionetta

Negli apparecchi 3240.xxx, 3241.xxx, da 3243.xxx a 3245.xxx, lo sblocco si effettua premendo il pulsante della chiusura a baionetta (v. fig. 5). Il pulsante si trova sull'angolo opposto della morsettieria.

6 Messa in funzione

I




Fig. 5: Sblocco della chiusura a baionetta

5.3 Inversione del flusso d'aria

Il ventilatore è fornito di serie con direzione del flusso d'aria in aspirazione dall'esterno e soffiante verso l'interno dell'armadio. L'inversione della direzione del flusso d'aria è semplice da effettuare qualora sia necessario per motivi tecnici (spazio, condotti di aerazione dei componenti interni). A tale scopo il corpo del ventilatore deve essere sbloccato e ruotato di 180°. Per lo sblocco seguire la procedura descritta al paragrafo «5.2 Rotazione della morsettiera», pagina 9.

Attenersi anche alle istruzioni del paragrafo «4.2.1 Informazioni generali», pagina 7.

6 Messa in funzione

Il ventilatore-filtro funziona automaticamente, ovvero in seguito all'attivazione dell'alimentazione.

A seconda del modello sono disponibili le seguenti varianti di tensione:

- 24 V, DC
- 115 V, 1~
- 230 V, 1~
- 400/460 V, trifase

7 Installazione e sostituzione dei feltri

I ventilatori-filtro e i filtri di uscita sono dotati di serie di un filtro standard per la filtrazione preliminare di polveri grossolane e filacci presenti nell'aria ambiente. Per aumentare il grado di protezione e in presenza di polveri con granulometria < 10 µm, si consiglia l'utilizzo di feltri a maglie fini (disponibili come accessori).

A seconda della concentrazione delle polveri, è necessario controllare periodicamente il filtro e se necessario, provvedere alla sua sostituzione (si consiglia la sostituzione al massimo dopo 2000 ore di funzionamento)



Nota

Utilizzare esclusivamente i feltri Rittal per garantire il grado di protezione, la portata d'aria e la certificazione del prodotto.



Pericolo di infortunio!

Sostituire il filtro solo se la ventola è ferma. Non toccare la ventola durante il funzionamento.

Per installare o sostituire il filtro, eseguire le seguenti operazioni (direzione del flusso d'aria: in aspirazione dall'esterno e soffiante verso l'interno dell'armadio):

- con un dito sollevare la linguetta del logo presente nella griglia (v. fig. 6)
- Sbloccata la griglia, aprirla di ca. 70° o 90° verso il basso.
- Se necessario, inserire per primo il filtro a maglie fini nel vano portafiltro.
- Fare attenzione che la parte ruvida sia applicata rivolta verso la ventola.
- Inserire successivamente il filtro standard fornito a corredo dell'apparecchio.
- Il filtro standard deve essere applicato con la parte senza logo Rittal rivolta verso la ventola (v. fig. 7).
- Installare nuovamente la griglia nel corpo del ventilatore premendo leggermente fino a sentire lo scatto di inserzione.

8 Ispezione e manutenzione




Fig. 6: Sblocco della griglia




Fig. 7: Installazione dei feltri standard



Nota

Per cambiare la direzione del flusso d'aria (vedi 5.3, «Inversione del flusso d'aria», pagina 10) l'installazione è invertita.

8 Ispezione e manutenzione



Pericolo di scossa elettrica!

L'apparecchio è sotto tensione.

Prima di aprire il contenitore, disattivare l'alimentazione e assicurarsi che non sia possibile una sua riattivazione involontaria.

Il ventilatore incorporato, esente da manutenzione, è montato su cuscinetti a frizione (3237.xxx, 3238.xxx e 3239.xxx) o cuscinetti a sfera (3240.xxx, 3241.xxx, da 3243.xxx a 3245.xxx), è protetto da umidità e polveri. La vita utile media prevista è di almeno 40.000 ore di funzionamento (L10, 40°C). Il ventilatore-filtro non richiede manutenzione per lungo tempo.

I componenti, se il loro imbrattamento è visibile, possono essere puliti periodicamente con l'ausilio di un aspirapolvere o con aria compressa.

Lo sporco più ostinato, a base oleosa, può essere eliminato con detergenti non infiammabili, ad esempio detergenti a freddo.



Attenzione!

Pericolo di incendio!

Non utilizzare liquidi infiammabili per la pulizia.

Sequenza degli interventi di manutenzione:

- Controllare il grado di imbrattamento.
- Il feltro è imbrattato?
Sostituire il feltro.
- Le lamelle della griglia sono sporche?
Pulire le lamelle.
- Controllare la rumorosità dei ventilatori.
- Pulizia tramite aria compressa

9 Stoccaggio e smaltimento



Attenzione!

Pericolo di danneggiamento!

In magazzino il ventilatore-filtro non deve essere esposto a temperature superiori a +70°C e inferiori a -30°C.

Rittal è in grado di smaltire nel proprio stabilimento le sostanze dannose per l'ambiente.

Contattare a riguardo i tecnici Rittal.

10 Dati tecnici

10 Dati tecnici

- Attenersi ai dati di alimentazione di rete (tensione e frequenza) secondo quanto riportato nella targhetta dell'apparecchio.
- I dati tecnici dei dispositivi di protezione (fusibili) devono corrispondere ai dati riportati nella targhetta.

	Unità di misura	Nr. d'ord.					
		3237.100	3237.110	3237.124	3238.100	3238.110	3238.124
Ventilatore-filtro, RAL 7035	–	3237.100	3237.110	3237.124	3238.100	3238.110	3238.124
Ventilatore-filtro, RAL 7035	–	3237.600	–	–	3238.600	–	–
Tensione nominale di esercizio	V Hz	230, 1~, 50/60	115, 1~, 50/60	24 (DC)	230, 1~, 50/60	115, 1~, 50/60	24 (DC)
Corrente nominale di esercizio max.	A	0,065/0,052	0,12/0,1	0,125	0,12/0,11	0,24/0,22	0,24
Potenza assorbita	W	11/9		3	19/18		5,5
Fusibile T (ad azione ritardata)	A	2					
Dimensioni							
Largh. (B1) x Alt. (H1)	mm	116,5 x 116,5			148,5 x 148,5		
Feritoia di montaggio, dimensioni richieste (B2 x H2)	mm	92 x 92			124 x 124		
Profondità (T1)	mm	16					
Max. profondità di montaggio (T2)	mm	43			58,5		
Portata d'aria (in aspirazione libera)	m³/h	20/25		20	55/66		55
Portata d'aria con filtro di uscita, incluso feltro standard	m³/h	1 x 3237.200: 15/18			1 x 3238.200: 43/50		
		–			2 x 3238.200: 46/56		
Filtro di uscita	–	3237.200			3238.200		
Filtro di uscita EMC	–	3237.060			3238.060		
Ventilatori	–	Assiale, motore a poli separati con autoavviamento		Assiale, motore a corrente continua	Diagonale, motore a poli separati con autoavviamento		Diagonale, motore a corrente continua
Livello di rumorosità	dB (A)	38/43		38	46/49		46
Temperatura di esercizio	°C	-15...+55					
Temperatura di immagazzinaggio	°C	-30...+70					
Grado di protezione (secondo IEC 60 529)	–	IP 54 standard IP 55 con cuffia di protezione antispruzzo IP 56 con cuffia di protezione antispruzzo			IP 54 standard IP 55 con cuffia di protezione antispruzzo IP 56 con cuffia di protezione antispruzzo		

Tab. 2: Dati tecnici

Rittal si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche.

10 Dati tecnici

	Unità di misura	Nr. d'ord.		
Ventilatore-filtro, RAL 7035	–	3239.100	3239.110	3239.124
Ventilatore-filtro EMC, RAL 7035	–	3239.600	–	–
Tensione nominale di esercizio	V Hz	230, 1~, 50/60	115, 1~, 50/60	24 (DC)
Corrente nominale di esercizio max.	A	0,12/0,11	0,24/0,22	0,23
Potenza assorbita	W	19/18		5,5
Fusibile T (ad azione ritardata)	A	2		
Dimensioni				
Largh. (B1) x Alt. (H1)	mm	204 x 204		
Feritoia di montaggio, dimensioni richieste (B2 x H2)	mm	177 x 177		
Profondità (T1)	mm	24		
Max. profondità di montaggio (T2)	mm	90		
Portata d'aria (in aspirazione libera)	m³/h	105/120		105
Portata d'aria con filtro di uscita, incluso feltro standard	m³/h	1 x 3239.200: 87/100		
		2 x 3239.200: 93/108		
		1 x 3240.200: 98/111		
Filtro di uscita	–	3239.200		
Filtro di uscita EMC	–	3239.060		
Ventilatore	–	Diagonale, motore a poli separati con autoavviamento		Diagonale, motore a corrente continua
Livello di rumorosità	dB (A)	46/49		46
Temperatura di esercizio	°C	-15...+55		
Temperatura di immagazzinaggio	°C	-30...+70		
Grado di protezione (secondo IEC 60 529)	–	IP 54 standard IP 55 con feltro a maglie fini aggiuntivo o cuffia di protezione antispruzzo IP 56 con cuffia di protezione antispruzzo		

Tab. 3: Dati tecnici

Rittal si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche.

10 Dati tecnici

	Unità di misura	Nr. d'ord.					
Ventilatore-filtro, RAL 7035	–	3240.100	3240.110	3240.124	3241.100	3241.110	3241.124
Ventilatore-filtro EMC, RAL 7035	–	3240.600	–	–	3241.600	–	–
Tensione nominale di esercizio	V Hz	230, 1~, 50/60	115, 1~, 50/60	24 (DC)	230, 1~, 50/60	115, 1~, 50/60	24 (DC)
Corrente nominale di esercizio max.	A	0,21/0,19	0,42/0,38	0,43	0,26/0,24	0,52/0,48	0,8
Potenza assorbita	W	35/34		10	40/42	40/42	19
Fusibile T (ad azione ritardata)	A	2	4	2	4		2
Dimensioni							
Larghezza (B1) x Altezza (H1)	mm	255 x 255					
Feritoia di montaggio, dimensioni richieste (B2 x H2)	mm	224 x 224					
Profondità (T1)	mm	25					
Max. profondità di montaggio (T2)	mm	107					
Portata d'aria (in aspirazione libera)	m³/h	180/160		180	230/250		230
Portata d'aria con filtro di uscita incluso feltro standard	m³/h	1 x 3240.200: 138/121			1 x 3240.200: 183/205		
		2 x 3240.200: 165/140			2 x 3240.200: 203/230		
		1 x 3243.200: 165/140			1 x 3243.200: 203/230		
Filtro di uscita	–	3240.200					
Filtro di uscita EMC	–	3240.060					
Ventilatore	–	Diagonale, motore a poli separati con autoavviamento		Diagonale, motore a corrente continua	Diagonale, motore a poli separati con autoavviamento		Diagonale, motore a corrente continua
Livello di rumorosità	dB (A)	51/46		51	54/56		54
Temperatura di esercizio	°C	-30...+55					
Temperatura di immagazzinaggio	°C	-30...+70					
Grado di protezione (secondo IEC 60 529)	–	IP 54 standard IP 55 con feltro a maglie fini aggiuntivo o cuffia di protezione antispruzzo IP 56 con cuffia di protezione antispruzzo					

Tab. 4: Dati tecnici

Rittal si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche.

10 Dati tecnici

	Unità di misura	Nr. d'ord.							
		3243.100	3243.110	3244.100	3244.110	3244.140	3245.500	3245.510	
Ventilatore-filtro, RAL 7035	–	3243.100	3243.110	3244.100	3244.110	3244.140	3245.500	3245.510	
Ventilatore-filtro EMC, RAL 7035	–	3243.600	–	3244.600	–	–	3245.600	–	
Tensione nominale di esercizio	V Hz	230, 1~, 50/60	115, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	115, 1~, 50/60	400/460, 3~, 50/60	200...240 1~, 50/60	100...130 1~, 50/60	
Corrente nominale di esercizio max.	A	0,37/ 0,39	0,78/0,8	0,43/0,6	0,9/1,25	0,17/0,21	1,33	2,1	
Potenza assorbita	W	70/87	75/90	95/135	100/145	93/140	165	165	
Fusibile T (ad azione ritardata)	A	4	6	4	6	Magneto-termico per motore	4	6	
Dimensioni									
Larghezza (B1) x Altezza (H1)	mm	323 x 323							
Feritoia di montaggio, dimensioni richieste (B2 x H2)	mm	292 x 292							
Profondità (T1)	mm	25							
Max. profondità di montaggio (T2)	mm	118,5		130,5			130,5		
Portata d'aria (in aspirazione libera)	m³/h	550/600		700/770			900		
Portata d'aria con filtro di uscita, incluso feltro standard	m³/h	1 x 3243.200: 465/510		1 x 3243.200: 544/587			1 x 3243.200: 680		
		2 x 3243.200: 508/548		2 x 3243.200: 614/662			2 x 3243.200: 820		
Filtro di uscita	–	3243.200							
Filtro di uscita EMC	–	3243.060							
Ventilatore	–	Diagonale, motore condensatore				Diagonale, motore CA	Diagonale, motore EC		
Livello di rumorosità	dB (A)	59/61		65/66		67/70	72		
Temperatura di esercizio	°C	-30...+55							
Temperatura di immagazzinaggio	°C	-30...+70							
Grado di protezione (secondo IEC 60 529)	–	IP 54 standard IP 55 con feltro a maglie fini aggiuntivo o cuffia di protezione antispruzzo IP 56 con cuffia di protezione antispruzzo					IP 51 standard IP 52 più feltro a maglie fini aggiuntivo IP 56 con cuffia di protezione anti-spruzzo		

Tab. 5: Dati tecnici

Rittal si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche.

11 Dimensioni forature e feritoie

11 Dimensioni forature e feritoie




Fig. 8: Dimensioni feritoia

B = Larghezza, H = Altezza, T = Profondità



Nota

A partire da un determinato spessore della superficie metallica dell'armadio/contentore, eseguire uno scasso più grande (v. dima di foratura fornita a corredo).

Nr. d'ord.	B2 x H2 mm	T2 mm
3237.xxx	92 x 92	43
3238.xxx	124 x 124	58,5
3239.xxx	177 x 177	90
3240.xxx	224 x 224	107
3241.xxx	224 x 224	107
3243.xxx	292 x 292	118,5
3244.xxx	292 x 292	130,5
3245.xxx	292 x 292	130,5

Tab. 6: Dimensioni feritoie




Fig. 9: Schema di foratura

Nr. d'ord.	Ø mm	F mm
3237.xxx	3,5	100,5
3238.xxx	3,5	132,5
3239.xxx	4,5	185
3240.xxx	4,5	234
3241.xxx	4,5	234
3243.xxx	4,5	302
3244.xxx	4,5	302
3245.xxx	4,5	302

Tab. 7: Quota di foratura

12 Ventilatori e filtri di uscita EMC

12 Ventilatori e filtri di uscita EMC

Per ottenere la protezione EMC inserire ad incastro il ventilatore-filtro EMC e il filtro di uscita EMC nella feritoia, quindi fissarli con le viti in dotazione. Dall'interno dell'armadio applicare le 4 pellicole di contatto adesive intorno al perimetro del ventilatore-filtro come mostrato nella figura seguente.




Fig. 10: Pellicole di contatto EMC




Nota


La protezione EMC è garantita solo se si utilizzano feltri EMC originali Rittal (nr. d'ord. 3237.066, 3238.066, 3239.066, 3240.066, 3243.066).

13 Schemi elettrici


13 Schemi elettrici




3237.100/.110/.600
3238.100/.110/.600
3239.100/.110/.600




3243.100/.110/.600
3244.100/.110/.600




3245.500/.510/.600
Per i dettagli,
vedi pagina 19



3240.100/.110/.600
3241.100/.110/.600



3244.140



3237.124
3238.124
3239.124
3240.124
3241.124

Fig. 11: Schemi elettrici

14 Dichiarazione di conformità CE

14 Dichiarazione di conformità EC

EG-Konformitätserklärung
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Anhang II A
EC Declaration of Conformity
Machinery Directive 2006/42/EC Annex II A

Hiermit erklären wir, *(We hereby declare)*

Rittal GmbH & Co. KG, Auf dem Stützelberg, D-35745 Herborn

dass die Filterlüfter: *(that the fan-and-filter units:)*

SK 3237.xxx SK 3238.xxx SK 3239.xxx SK 3240.xxx SK 3241.xxx SK 3243.xxx SK 3244.xxx

„xxx“ steht für *(“xxx” applies to):*

100, 109, 110, 124^{a)}, 140, 600, 609, 610

^{a)} 24 VDC Version; nicht nach NSPrI 2006/95/EG *(does not comply with LVD 2006/95/EC)*

folgenden Richtlinien entsprechen: *(comply with the following directives:)*

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG *(Machinery directive 2006/42/EC)*

Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG *(Electromagnetic compatibility 2004/108/EC)*


Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese EG-Konformitätserklärung ihre Gültigkeit.

This declaration of EC conformity shall become null and void when the assembly is subjected to any modification that has not met with our approval.

Herborn, 29.9.2010

Verantwortlich für Dokumentation
(Responsible for documentation)

Rittal GmbH & Co. KG
Auf dem Stützelberg
D-35745 Herborn



Dr. M. Lang
Leitung Qualitätsmanagement
(Vice President Quality Management)

Mehr Informationen finden Sie auf www.rittal.de
Please find further information at www.rittal.com

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

- Enclosures
- Power Distribution
- Climate Control
- IT Infrastructure
- Software & Services

RITTAL GmbH & Co. KG
Postfach 1662 • D-35726 Herborn
Phone +49(0)2772 505-0 • Fax +49(0)2772 505-2319
E-mail: info@rittal.de • www.rittal.com

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP