## Zähleranschlusssäule, 1 Zählerfeld

konform zu VDE-AR-N 4100, Zählerplätz nach DIN VDE 0603 TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB Westnetz GmbH oder TAB-gleiche

Schutzart Gehäuse: IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54 vorbereitet

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Schutzisolierung)

Material: glasfaserverstärktes Polyester

Farbe: grau, ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel vorbereitet


(1x Kundenzylinder eingebaut)

## bestehend aus :

- Hausanschlusskasten 3xNH00 (10-70sm,10re-95se) 100A
- 4-Leiter Sammelschienensystem 250A (nAR) vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- 4-Leiter-Verdrahtung (TNC-Netz) mit H07V-K 10mm²
- 1xZählerfeld für Dreipunktbefestigung 375x250mm
- HLAK 25mm², 4pol.
- Montageplatte PVC gem. Bemaßung

## optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung
- RJ45-Buchse



	Datum :	23.06.2023	Projekt :	Zähleranschlusssäule	Angebotsnummer :	2230	· · ·	Datenblatt Numme	1
	Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	22.00.1P11A	AB-Nummer :		CS/B	Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0	
					<u> </u>		GSAB BECROTEG-NIK GHRH	99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30	<sup>)</sup>