Zähleranschlusssäule, 1 Zählerfeld

konform zu VDE-AR-N 4100, Zählerplätz nach DIN VDE 0603 TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB Westnetz GmbH oder TAB-gleiche

Schutzart Gehäuse: IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54 vorbereitet

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Schutzisolierung)

Material: glasfaserverstärktes Polyester

Farbe: grau, ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel vorbereitet


(1x Kundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Hausanschlusskasten 3xNH00 (10-70sm,10re-95se) 100A
- 4-Leiter Sammelschienensystem 250A (nAR) vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- 4-Leiter-Verdrahtung (TNC-Netz) mit H07V-K 10mm²
- 1xZählerfeld für Dreipunktbefestigung 450x250mm
- HLAK 25mm², 4pol.
- Verteilerfeld 2x13TF

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung
- RJ45-Buchse



L	Datum :	23.06.2023	Projekt :	Zähleranschlusssäule	Angebotsnummer :	2230	8 -	_	Datenblatt Nummer :	1
L	Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	22.00.1P11bV2	AB-Nummer :		GSAB BERROTO-NICON	Lindenstraße 23 Tel: 99718 Greußen Fax:	+49 3636 7614-0	-
					1 1		FI EXTROTE CHANGE CHANGE	99718 Greußen Fax:	+49 3636 7614-30	