Zähleranschlußsäule, 1 Zählerfeld+TSG-Feld

konform zu VDE-AR-N 4102
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

NB - Teil nach TAB RWE Rheinland Westfalen Netz AG
Schutzart der Säule : IP 44
Schutzart der Zählerfelder : IP 54 vorbereitet
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschwenkhebel
(1xKundenzylinder eingebaut)

<u>bestehend aus :</u>

- 1xHausanschlußkasten 3xNH00
- 4-Leiter-Sammelschienensystem 250A
- vorbereitet zum Einbau für selektiven Hauptsicherungsautomaten
- TSG Sicherung D01 (10A)
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 1xTSG-Feld nach DIN 43870 300mm
- 5-Leiter Verdrahtung DIN 43870-C mit H07V-K 10mm²
- 1xHLAKL 25mm²,5pol.
- Verteilerfeld 4x13TE unbestückt

<u>optional:</u>

- Einbau selektiven Hauptleitungsschutzschalter entsprechend der benötigten Leistung



<u>Gehäusetyp</u>:
GSAB 58S2000
H: 2010
B: 583
T: 272

				Datum	02.01.2014	Projekt:ZAS 1Zähler	Ang.-Nr.:	GSAB Elektrotechnik GmbH	=
				Bearb.	M.Biermann	**Best.Nr:22.00.1P1V4**	Auf.-Nr.:		+
				Gepr.				Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. / Ers.f.	Ers.d.		Bl. 1 v. 1 Bl.