Zähleranschlußsäule, 2 Zählerfelder

konform zu VDE-AR-N 4102
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

NB - Teil nach TAB RWE Rheinland Westfalen Netz AG
Schutzart der Säule : IP 44
Schutzart der Zählerfelder : IP 54 vorbereitet
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschwenkhebel
(1xKundenzylinder eingebaut)



Gehäusetyp:
GSAB 58S1700
H: 1710
B: 585
T: 280

bestehend aus :

- 1xHausanschlußkasten 3xNH00
- 4-Leiter-Sammelschienensystem 250A
- vorbereitet zum Einbau für selektiven Hauptsicherungsautomaten
- 2xZählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 5-Leiter Verdrahtung DIN 43870-C mit H07V-K 10mm²
- 2xHLAK 25mm²,5pol.

optional:

- Einbau selektiven Hauptleitungsschutzschalter
  entsprechend der benötigten Leistung

				Datum	02.01.2014	Projekt:ZAS 1Zähler	Ang.-Nr.:	GSAB Elektrotechnik GmbH	=
				Bearb.	M.Biermann	**Bst.Nr.:22.00.1P21**	Auf.-Nr.:		+
				Gepr.					Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76 Bl. 1 v.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. / Ers.f.	Ers.d.		99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30 1 Bl.