Zähleranschlußsäule, 2 Zählerfelder

konform zu VDE-AR-N 4100 geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1 TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB Westnetz GmbH oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule: IP 44

Schutzart der Zählerfelder: IP 54 vorbereitet

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material: glasfaserverstärktes Polyester

(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe: grau, ähnlich RAL 7035 Schließung: Doppelschwenkhebel

(1xKundenzylinder eingebaut)


bestehend aus:

- 1xHAK 3xNH00 eingebaut
- 4-Leiter-Sammelschienensystem 250A vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- 2xZählerfelder nach DIN 43870 450mm
- 4-Leiter Verdrahtung DIN 43870-A mit H07V-K 10mm²
- 2xHLAKL 25mm², 4-pol.
- Verteilerfeld 3x13TE

optional:

- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung
- 5-Leiter-Sammelschienensystem mit Verdrahtung DIN 43870-C
- Sockelfüllmaterial SFM 0
- RJ45-Buchse

Zustimmung Netzbetreiber einholen



585mm

Gehäusetyp: GSAB 58S2000

H: 2010 B: 585 T: 280

Datu	tum :	09.01.2020	Projekt :	ZAS 2 Zähler	Angebotsnummer :	2200	∧ ®	CCAR	Datenblatt Nummer : Seite :	1
Bea	arbeiter :	G.Suriano	Bestellnummer:	22.00.1P21V3	AB-Nummer :		イン	Lindenstraße 23	el: +49 3636 7614-0	
					, ib italiiller :			FLEKTROTECHNIK GMBH 99718 Greußen Fa	ax: +49 3636 7614-30	i