

# Leerschrank

Typ GSAB 2S1000

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1  
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II ( schutzisoliert )

Material : glasfaserverstärktes Polyester


Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Einfachschwenkhebel

Doppelschwenkhebel gegen Aufpreis möglich

optional:

- Schutzart IP54
- RAL-Lackierung



			Datum	25.05.2011	Projekt:Leerschrank	Ang.-Nr.:	=			
			Bearb.	H.Vonnoe				Best.-Nr: 2S1000	Auf.-Nr.:	+
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			



**GSAB**  
Elektrotechnik GmbH