

# PREMIUM Zertifikat

Nr. z5909j-20

## Auftraggeber:

KERPEN DATACOM GmbH  
Zweifaller Str. 275-287  
52224 Stolberg, Deutschland

GÜLTIG BIS MÄRZ 2025

## Kategorie 7A

## Prüfling(e):

Symmetrisches Kabel:  
**KERPEN DATACOM Megaline F10-130 S/F**

Art.-Nr.:

Industriekabel: LKD7KS7005U0000; LKD7KS7001U0000; LKD7KS700890000;  
LKD7KS701220000; LKD7KS7002U0000;

CPR-Klasse Dca: LKD7KS700010000; LKD7KS700020000;

CPR-Klasse Cca: LKD7KS7C0010000; LKD7KS7C0020000;

CPR-Klasse B2ca: LKD7KS7B0010000; LKD7KS7B0020000

## Bewertungsstandard(s):

ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0 (2017-11)

DIN EN 50173-1 (2018-10)

IEC 61156-5 Ed.3.0 (2020-04)

## Resultat:

Der Prüfling hält bei den im Prüfbericht genannten Prüfparametern die Grenzwerte der besagten Bewertungsstandards ein.


## Symmetrisches Kabel, Kupfer, Kategorie 7A

## GHMT PREMIUM Verification Program, GHMT PVP

Die fortlaufende Einhaltung der Spezifikationen wird im Rahmen einer regelmäßigen – vom Auftraggeber nicht zu beeinflussenden – Stichprobenentnahme überprüft, womit ein hoher Anspruch an die kontinuierliche Fertigungsqualität gestellt wird.

Dieses Zertifikat verweist auf den ausführlichen Prüfbericht Nr. R5909j-20 und ist nur in Verbindung mit diesem gültig.

Bexbach, 17. September 2024



Dipl.-Ing. Dirk Wilhelm  
(Vorstandsvorsitzender)



### GHMT AG

In der Kolling 320  
D-66450 Bexbach

Postfach 11 16  
D-66442 Bexbach

T: +49 6826 92 28-0

F: +49 6826 92 28-290

info@ghmt.de  
www.ghmt.de