



10175
Сертифікація
продукції



ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.10175.CC.0191-24

Зареєстрований в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с/

Term of validity is from

27 листопада 2024 р. до 26 листопада 2028 р.

Сертифікат

видано

Сертифікат выдан/

Certificate is issued on

Gunther Spelsberg GmbH + Co. KG (Німеччина),
Schalksmuhle, Im Gewerbepark, 1, D-58579, Germany

Продукція

Продукция/Production

Коробки кабельні розподільчі вогнестійкі типу WKE
та аксесуари кріплення до них: AST, DST, KVR, VST.
Класи вогнестійкості кабельних розподільчих коробок типу WKE
згідно з додатком

8536

(код (и) УКТЗЕД/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (s)))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає

вимогам

Соответствует требованиям/

Comply with the requirements

Державних будівельних норм України:
ДБН В.2.5-23-2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування
електрообладнання об'єктів цивільного призначення» п. 4.36 ж)

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник

Производитель/

Producer

Місце

виробництва

Место производства/

Place of production

Gunther Spelsberg GmbH + Co. KG (Німеччина)

Werk 1, Schalksmuhle, Im Gewerbepark, 1, D-58579, Germany

Werk 2, Vor dem-Lohe 3, D-99628 Buttstadt, Germany

Сертифікат

видано органом

Сертифікат выдан органом

сертифікації/

Certificate is issued by the
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103, оф. 5;
тел. (044) 457-69-23, (095) 200-82-50

Додаткова

інформація

Дополнительная
информация/Additional
information

Продукція, що виробляється серійно.

Схема 5. Сертифікація продукції, що випускається серійно (з оцінюванням (перевіркою)
системи управління якістю).

Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією згідно з Сертифікаційною угодою.
Класи вогнестійкості кабельних ліній Р 30, Р60, Р90 забезпечуються разом з застосуванням
відповідно вогнестійких кабелів типу FE 180/ Р30, Р60, Р90 і систем кабельного господарства
(лотки, короа, розподільчі коробки та інш.) з відповідними класами вогнестійкості
Р30, Р60, Р90.

Протоколи випробувань від 17.12.2020 №DMT-31/149, №DMT-31/153, від 28.07.2021 №DMT-
31/164, від 11.10.2021 №DMT-31/166 випробувальної лабораторії DMT- Test Laboratory for Fire
(Germany), від 25.03.2021 №20210299, від 11.03.2020 №20200318/01, від 12.03.2020
№20200318/02, від 14.05.2020 №20200505/01, від 15.05.2020 №20200505/02, від 25.06.2020
№20200700/01, від 22.10.2020 №20201129/01, від 04.04.2016 № 20160038/02, № 20160038/04; від
17.03.2016 № 20160038/07, від 02.10.2020 №20200318/01, №20200318/02, від 25.09.2020
№20200505/01, №20200505/02, від 18.01.2021 №20200700/01, від 05.11.2020 №20201129, від
22.07.2013 № 2012-B-0100/02; від 01.04.2009 № 2009-B-0522/02; від 08.12.2008 № 2008-B-4801/02;
від 07.11.2008 № 2008-B-4474/02 випробувальної лабораторії MPA Dresden (Germany); від
11.01.2022 №P-1040 DMP DO, від 03.11.2021 №P-1042 DMP DO, від 01.07.2020 № P-MPA-E.04-008,
від 09.07.2010 № P –MPA-E.01-031; від 06.09.2005 № 210003175-04; випробувальної лабораторії
MPA NRV Dortmund (Germany); від 18.10.2010 № 6/СКЛ випробувальної лабораторії ТОВ
«ТЕСТ» (атестат акредитації № 20365).

Рішення ОС «ЦСМВ» № 161/24 від 26/11.2024 про надання сертифікації.

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/

Director of the certification body



Валерій ПРИЙМАЧЕНКО

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

ДОДАТОК
до сертифіката відповідності
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

№ UA.10175.CC.0191-24 від 27 листопада 2024 р. до 26 листопада 2028 р.

Класи вогнестійкості
коробок кабельних розподільчих вогнестійких типу WKE

Серія коробок кабельних розподільчих вогнестійких	Акcesуари до коробок кабельних розподільчих вогнестійких	Артикул	Класифікація вогнестійкості
Серія WKE 2-6: WKE 2, WKE 4, WKE 6, WKE 6 T зі спеціального термoplastику	DMS M16-40 кабельні вводи сальникові, IP68; KVR M16-40-MGM кабельні вводи мембранні, IP66; WKE BK 1 монтажна пластина для протипожежного монтажу на стіну/стелю з неіржавіючої сталі	866xxx01 867xxx01 868xxx01 869xxx01	P 30, P 60, P 90
Серія WKE 200-400: WKE 200, WKE 300, WKE 400 зі спеціального армованого скловолокном дюропласту	WKE 200 ABL - набір для навісного монтажу на стіну з неіржавіючої сталі	862xxx01	P 30
Серія WKE Rapid: WKE Rapid-Box, WKE Rapid-Box HT зі спеціального армованого скловолокном пластику	DMS M15-25 - кабельні вводи сальникові, IP68 KVR M15-25-MGM - кабельні вводи мембранні, IP66	302xxxxx	P 30, P 60, P 90

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



Валерій ПРИЙМАЧЕНКО

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)