

MONTAGEHINWEIS

Trennstegbefestigung in Weitspannkabelrinnen (WRL...)

Montage des Trennstegs (RW...) in Weitspannkabelrinnen (WRL...) der Ausführung **S** und **F**
Empfohlener Befestigungsabstand auf jeder 2. Quersicke der Weitspannkabelrinne

