

EU-Konformitätserklärung

EU CERTIFICATE OF CONFORMITY

Name/Anschrift des Ausstellers:
Issuer's name and address:

WALTHER-WERKE
Ferdinand Walther GmbH
Ramsener Straße 6
67304 Eisenberg

Produktbezeichnung: Gerätestecker, industrielle Anwendung 16A
Product: Appliance inlet, Industrial purpose 16A

Typenbezeichnung: **CEE NEO 3x16A – Series**
Type designation: **CEE NEO 4x16A - Series**
 CEE NEO 5x16A – Series

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

“ Die Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt (Neufassung)”.

The designated product is in conformity with the

Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU

of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits Text with EEA relevance.

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Anforderungen der Richtlinie wird durch die technische Dokumentation sowie die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:

DIN EN IEC 60309-1 (VDE 0623-1):2023-06; EN IEC 60309-1:2022
DIN EN IEC 60309-2 (VDE 0623-2):2023-06; EN IEC 60309-2:2022

The technical documentation and full compliance with the standards listed below proves the conformity of the product with the requirements of the above-mentioned EC Directive:

DIN EN IEC 60309-1 (VDE 0623-1):2023-06; EN IEC 60309-1:2022
DIN EN IEC 60309-2 (VDE 0623-2):2023-06; EN IEC 60309-2:2022

Das VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (EU-Kenn-Nr. 0366), Merianstraße 28, 63069 Offenbach, hat das Produkt geprüft und zertifiziert.

Zeichengenehmigungsausweis Nr.: 40050731
Aktenzeichen: 247000-1530-0140/328509

The VDE Testing and Certification Institute (EU Identification No. 0366), Merianstr. 28, 63069 Offenbach (Germany), has tested and certified the product.

Certificate No.: 40050731
File Reference: 247000-1530-0140/328509

Eisenberg, 16/01/2026

WALTHER-WERKE
Ferdinand Walther GmbH



Kai Kalthoff
Geschäftsführer / CEO

Appendix: VDE_APPENDIX_200_0040050731

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0140/328509/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40050731

letzte Änderung / updated

2025-06-23

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2019-09-20

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40050731.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40050731.

Gerätestecker, industrielle Anwendung
Appliance inlet, industrial purpose

Serie:
Series:

CEE NEO 3x16A; CEE NEO 4x16A; CEE NEO 5x16A

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW610302SK	16	1000	>50V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	-
FW610302CC	16	690	>50V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	-
FW610303SK	16	1000	>50V – 250V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	-
FW610303CC	16	690	>50V – 250V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	-
FW610304SK	16	1000	100V – 130V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	-
FW610304CC	16	690	100V – 130V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	-
FW610306SK	16	1000	200V – 250V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	-
FW610306CC	16	690	200V – 250V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	-
FW610307SK	16	1000	480V – 500V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	-
FW610307CC	16	690	480V – 500V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	-
FW610308SK	16	1000	>250V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	-
FW610308CC	16	690	>250V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	-
FW610309SK	16	1000	380V – 415V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	-
FW610309CC	16	690	380V – 415V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	-
FW610310SK	16	1000	>50V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	-
FW610310CC	16	690	>50V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	-
FW610312SK	16	1000	Nach Trenntrafo	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	-
FW610312CC	16	690	Nach Trenntrafo	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	-
FW610302SN	16	1000	>50V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW610302CN	16	690	>50V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW610303SN	16	1000	>50V – 250V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW610303CN	16	690	>50V – 250V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW610304SN	16	1000	100V – 130V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW610304CN	16	690	100V – 130V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW610306SN	16	1000	200V – 250V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW610306CN	16	690	200V – 250V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0140/328509/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40050731

letzte Änderung / updated

2025-06-23

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2019-09-20

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40050731.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40050731.

Gerätestecker, industrielle Anwendung
Appliance inlet, industrial purpose

Serie:
Series:

CEE NEO 3x16A; CEE NEO 4x16A; CEE NEO 5x16A

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW610307SN	16	1000	480V – 500V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW610307CN	16	690	480V – 500V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW610308SN	16	1000	>250V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW610308CN	16	690	>250V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW610309SN	16	1000	380V – 415V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW610309CN	16	690	380V – 415V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW610310SN	16	1000	>50V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW610310CN	16	690	>50V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW610312SN	16	1000	Nach Trenntrafo	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW610312CN	16	690	Nach Trenntrafo	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW610402CC	16	690	>50V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW610402PH	16	1000	>50V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW610403CC	16	690	380V – 440V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW610403PH	16	1000	380V – 440V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW610404CC	16	690	100V – 130V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW610404PH	16	1000	100V – 130V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW610405CC	16	690	600V – 690V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW610405PH	16	1000	600V – 690V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW610406CC	16	690	380V – 415V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW610406PH	16	1000	380V – 415V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW610407CC	16	690	480V – 500V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW610407PH	16	1000	480V – 500V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW610409CC	16	690	200V – 250V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW610409PH	16	1000	200V – 250V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW610410CC	16	690	>50V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW610410PH	16	1000	>50V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0140/328509/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40050731

letzte Änderung / updated

2025-06-23

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2019-09-20

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40050731.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40050731.

Gerätestecker, industrielle Anwendung
Appliance inlet, industrial purpose

Serie:
Series:

CEE NEO 3x16A; CEE NEO 4x16A; CEE NEO 5x16A

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW610411CC	16	690	440V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW610411PH	16	1000	440V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW610412CC	16	690	Nach Trenntrafo	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW610412PH	16	1000	Nach Trenntrafo	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW610402CN	16	690	>50V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW610402PN	16	1000	>50V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW610403CN	16	690	380V – 440V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW610403PN	16	1000	380V – 440V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW610404CN	16	690	100V – 130V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW610404PN	16	1000	100V – 130V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW610405CN	16	690	600V – 690V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW610405PN	16	1000	600V – 690V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW610406CN	16	690	380V – 415V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW610406PN	16	1000	380V – 415V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW610407CN	16	690	480V – 500V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW610407PN	16	1000	480V – 500V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW610409CN	16	690	200V – 250V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW610409PN	16	1000	200V – 250V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW610410CN	16	690	>50V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW610410PN	16	1000	>50V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW610411CN	16	690	440V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW610411PN	16	1000	440V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW610412CN	16	690	Nach Trenntrafo	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW610412PN	16	1000	Nach Trenntrafo	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW610502CC	16	690	>50V	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW610502PH	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0140/328509/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40050731

letzte Änderung / updated

2025-06-23

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2019-09-20

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40050731.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40050731.

Gerätestecker, industrielle Anwendung Appliance inlet, industrial purpose	Serie: Series:	CEE NEO 3x16A; CEE NEO 4x16A; CEE NEO 5x16A
--	---------------------------------	--

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW610502SK	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	
FW610503CC	16	690	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW610503PH	16	1000	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW610503SK	16	1000	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	
FW610504CC	16	690	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW610504PH	16	1000	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW610504SK	16	1000	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	
FW610505CC	16	690	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW610505PH	16	1000	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW610505SK	16	1000	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	
FW610506CC	16	690	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW610506PH	16	1000	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW610506SK	16	1000	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	
FW610507CC	16	690	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW610507PH	16	1000	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW610507SK	16	1000	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	
FW610509CC	16	690	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW610509PH	16	1000	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW610509SK	16	1000	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	
FW610510CC	16	690	>50V	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW610510PH	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW610510SK	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	
FW610511CC	16	690	250/440V~	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW610511PH	16	1000	250/440V~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW610511SK	16	1000	250/440V~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	
FW610512CC	16	690	Nach Trenntrafo	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0140/328509/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40050731

letzte Änderung / updated

2025-06-23

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2019-09-20

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40050731.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40050731.

Gerätestecker, industrielle Anwendung Appliance inlet, industrial purpose	Serie: Series:	CEE NEO 3x16A; CEE NEO 4x16A; CEE NEO 5x16A
--	---------------------------------	--

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW610512PH	16	1000	Nach Trenntrafo	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW610512SK	16	1000	Nach Trenntrafo	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	
FW610502CN	16	690	>50V	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW610502PN	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW610502SN	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW610503CN	16	690	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW610503PN	16	1000	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW610503SN	16	1000	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW610504CN	16	690	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW610504PN	16	1000	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW610504SN	16	1000	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW610505CN	16	690	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW610505PN	16	1000	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW610505SN	16	1000	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW610506CN	16	690	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW610506PN	16	1000	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW610506SN	16	1000	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW610507CN	16	690	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW610507PN	16	1000	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW610507SN	16	1000	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW610509CN	16	690	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW610509PN	16	1000	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW610509SN	16	1000	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW610510CN	16	690	>50V	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW610510PN	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW610510SN	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0140/328509/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40050731

letzte Änderung / updated

2025-06-23

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2019-09-20

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40050731.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40050731.

Gerätestecker, industrielle Anwendung Appliance inlet, industrial purpose	Serie: Series:	CEE NEO 3x16A; CEE NEO 4x16A; CEE NEO 5x16A
--	---------------------------------	--

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW610511CN	16	690	250/440V~	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW610511PN	16	1000	250/440V~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW610511SN	16	1000	250/440V~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW610512CN	16	690	Nach Trenntrafo	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW610512PN	16	1000	Nach Trenntrafo	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW610512SN	16	1000	Nach Trenntrafo	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW611402CC	16	690	>50V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW611402PH	16	1000	>50V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW611403CC	16	690	380V – 440V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW611403PH	16	1000	380V – 440V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW611404CC	16	690	100V – 130V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW611404PH	16	1000	100V – 130V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW611405CC	16	690	600V – 690V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW611405PH	16	1000	600V – 690V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW611406CC	16	690	380V – 415V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW611406PH	16	1000	380V – 415V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW611407CC	16	690	480V – 500V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW611407PH	16	1000	480V – 500V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW611409CC	16	690	200V – 250V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW611409PH	16	1000	200V – 250V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW611410CC	16	690	>50V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW611410PH	16	1000	>50V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW611411CC	16	690	440V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW611411PH	16	1000	440V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW611412CC	16	690	Nach Trenntrafo	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW611412PH	16	1000	Nach Trenntrafo	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0140/328509/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40050731

letzte Änderung / updated

2025-06-23

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2019-09-20

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40050731.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40050731.

Gerätestecker, industrielle Anwendung Appliance inlet, industrial purpose	Serie: Series:	CEE NEO 3x16A; CEE NEO 4x16A; CEE NEO 5x16A
--	---------------------------------	--

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW611402CN	16	690	>50V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW611402PN	16	1000	>50V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW611403CN	16	690	380V – 440V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW611403PN	16	1000	380V – 440V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW611404CN	16	690	100V – 130V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW611404PN	16	1000	100V – 130V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW611405CN	16	690	600V – 690V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW611405PN	16	1000	600V – 690V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW611406CN	16	690	380V – 415V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW611406PN	16	1000	380V – 415V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW611407CN	16	690	480V – 500V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW611407PN	16	1000	480V – 500V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW611409CN	16	690	200V – 250V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW611409PN	16	1000	200V – 250V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW611410CN	16	690	>50V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW611410PN	16	1000	>50V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW611411CN	16	690	440V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW611411PN	16	1000	440V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW611412CN	16	690	Nach Trenntrafo	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW611412PN	16	1000	Nach Trenntrafo	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW611502CC	16	690	>50V	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW611502PH	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW611502SK	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	
FW611503CC	16	690	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW611503PH	16	1000	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW611503SK	16	1000	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0140/328509/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40050731

letzte Änderung / updated

2025-06-23

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2019-09-20

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40050731.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40050731.

Gerätestecker, industrielle Anwendung
Appliance inlet, industrial purpose

Serie:
Series:

CEE NEO 3x16A; CEE NEO 4x16A; CEE NEO 5x16A

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW611504CC	16	690	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW611504PH	16	1000	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW611504SK	16	1000	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	
FW611505CC	16	690	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW611505PH	16	1000	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW611505SK	16	1000	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	
FW611506CC	16	690	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW611506PH	16	1000	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW611506SK	16	1000	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	
FW611507CC	16	690	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW611507PH	16	1000	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW611507SK	16	1000	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	
FW611509CC	16	690	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW611509PH	16	1000	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW611509SK	16	1000	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	
FW611510CC	16	690	>50V	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW611510PH	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW611510SK	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	
FW611511CC	16	690	250/440V~	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW611511PH	16	1000	250/440V~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW611511SK	16	1000	250/440V~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	
FW611512CC	16	690	Nach Trenntrafo	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW611512PH	16	1000	Nach Trenntrafo	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW611512SK	16	1000	Nach Trenntrafo	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	
FW611502CN	16	690	>50V	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW611502PN	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0140/328509/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40050731

letzte Änderung / updated

2025-06-23

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2019-09-20

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40050731.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40050731.

Gerätestecker, industrielle Anwendung Appliance inlet, industrial purpose	Serie: Series:	CEE NEO 3x16A; CEE NEO 4x16A; CEE NEO 5x16A
--	---------------------------------	--

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW611502SN	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW611503CN	16	690	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW611503PN	16	1000	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW611503SN	16	1000	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW611504CN	16	690	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW611504PN	16	1000	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW611504SN	16	1000	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW611505CN	16	690	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW611505PN	16	1000	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW611505SN	16	1000	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW611506CN	16	690	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW611506PN	16	1000	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW611506SN	16	1000	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW611507CN	16	690	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW611507PN	16	1000	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW611507SN	16	1000	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW611509CN	16	690	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW611509PN	16	1000	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW611509SN	16	1000	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW611510CN	16	690	>50V	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW611510PN	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW611510SN	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW611511CN	16	690	250/440V~	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW611511PN	16	1000	250/440V~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW611511SN	16	1000	250/440V~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW611512CN	16	690	Nach Trenntrafo	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0140/328509/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40050731

letzte Änderung / updated

2025-06-23

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2019-09-20

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40050731.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40050731.

Gerätestecker, industrielle Anwendung
Appliance inlet, industrial purpose

Serie:
Series:

CEE NEO 3x16A; CEE NEO 4x16A; CEE NEO 5x16A

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW611512PN	16	1000	Nach Trenntrafo	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW611512SN	16	1000	Nach Trenntrafo	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW612302SK	16	1000	>50V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	-
FW612302CC	16	690	>50V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	-
FW612303SK	16	1000	>50V – 250V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	-
FW612303CC	16	690	>50V – 250V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	-
FW612304SK	16	1000	100V – 130V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	-
FW612304CC	16	690	100V – 130V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	-
FW612306SK	16	1000	200V – 250V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	-
FW612306CC	16	690	200V – 250V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	-
FW612307SK	16	1000	480V – 500V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	-
FW612307CC	16	690	480V – 500V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	-
FW612308SK	16	1000	>250V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	-
FW612308CC	16	690	>250V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	-
FW612309SK	16	1000	380V – 415V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	-
FW612309CC	16	690	380V – 415V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	-
FW612310SK	16	1000	>50V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	-
FW612310CC	16	690	>50V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	-
FW612312SK	16	1000	Nach Trenntrafo	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	-
FW612312CC	16	690	Nach Trenntrafo	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	-
FW612302SN	16	1000	>50V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW612302CN	16	690	>50V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW612303SN	16	1000	>50V – 250V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW612303CN	16	690	>50V – 250V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW612304SN	16	1000	100V – 130V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW612304CN	16	690	100V – 130V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0140/328509/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40050731

letzte Änderung / updated

2025-06-23

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2019-09-20

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40050731.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40050731.

Gerätestecker, industrielle Anwendung Appliance inlet, industrial purpose	Serie: Series:	CEE NEO 3x16A; CEE NEO 4x16A; CEE NEO 5x16A
--	---------------------------------	--

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW612306SN	16	1000	200V – 250V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW612306CN	16	690	200V – 250V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW612307SN	16	1000	480V – 500V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW612307CN	16	690	480V – 500V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW612308SN	16	1000	>250V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW612308CN	16	690	>250V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW612309SN	16	1000	380V – 415V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW612309CN	16	690	380V – 415V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW612310SN	16	1000	>50V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW612310CN	16	690	>50V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW612312SN	16	1000	Nach Trenntrafo	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW612312CN	16	690	Nach Trenntrafo	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW712302SK	16	1000	>50V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	-
FW712302CC	16	690	>50V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	-
FW712303SK	16	1000	>50V – 250V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	-
FW712303CC	16	690	>50V – 250V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	-
FW712304SK	16	1000	100V – 130V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	-
FW712304CC	16	690	100V – 130V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	-
FW712306SK	16	1000	200V – 250V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	-
FW712306CC	16	690	200V – 250V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	-
FW712307SK	16	1000	480V – 500V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	-
FW712307CC	16	690	480V – 500V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	-
FW712308SK	16	1000	>250V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	-
FW712308CC	16	690	>250V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	-
FW712309SK	16	1000	380V – 415V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	-
FW712309CC	16	690	380V – 415V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	-

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0140/328509/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40050731

letzte Änderung / updated

2025-06-23

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2019-09-20

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40050731.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40050731.

Gerätestecker, industrielle Anwendung
Appliance inlet, industrial purpose

Serie:
Series:

CEE NEO 3x16A; CEE NEO 4x16A; CEE NEO 5x16A

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW712310SK	16	1000	>50V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	-
FW712310CC	16	690	>50V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	-
FW712312SK	16	1000	Nach Trenntrafo	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	-
FW712312CC	16	690	Nach Trenntrafo	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	-
FW712302SN	16	1000	>50V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW712302CN	16	690	>50V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW712303SN	16	1000	>50V – 250V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW712303CN	16	690	>50V – 250V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW712304SN	16	1000	100V – 130V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW712304CN	16	690	100V – 130V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW712306SN	16	1000	200V – 250V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW712306CN	16	690	200V – 250V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW712307SN	16	1000	480V – 500V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW712307CN	16	690	480V – 500V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW712308SN	16	1000	>250V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW712308CN	16	690	>250V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW712309SN	16	1000	380V – 415V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW712309CN	16	690	380V – 415V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW712310SN	16	1000	>50V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW712310CN	16	690	>50V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW712312SN	16	1000	Nach Trenntrafo	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW712312CN	16	690	Nach Trenntrafo	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW712402CC	16	690	>50V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	-
FW712402CN	16	690	>50V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	4)
FW712403CC	16	690	380V – 440V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	-
FW712403CN	16	690	380V – 440V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	4)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0140/328509/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40050731

letzte Änderung / updated

2025-06-23

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2019-09-20

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40050731.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40050731.

Gerätestecker, industrielle Anwendung
Appliance inlet, industrial purpose

Serie:
Series:

CEE NEO 3x16A; CEE NEO 4x16A; CEE NEO 5x16A

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW712404CC	16	690	100V – 130V~	3P+PE	54	-	-	X	-	X	-	-
FW712404CN	16	690	100V – 130V~	3P+PE	54	-	-	X	-	X	-	4)
FW712405CC	16	690	600V – 690V~	3P+PE	54	-	-	X	-	X	-	-
FW712405CN	16	690	600V – 690V~	3P+PE	54	-	-	X	-	X	-	4)
FW712406CC	16	690	380V – 415V~	3P+PE	54	-	-	X	-	X	-	-
FW712406CN	16	690	380V – 415V~	3P+PE	54	-	-	X	-	X	-	4)
FW712407CC	16	690	480V – 500V~	3P+PE	54	-	-	X	-	X	-	-
FW712407CN	16	690	480V – 500V~	3P+PE	54	-	-	X	-	X	-	4)
FW712409CC	16	690	200V – 250V~	3P+PE	54	-	-	X	-	X	-	-
FW712409CN	16	690	200V – 250V~	3P+PE	54	-	-	X	-	X	-	4)
FW712410CC	16	690	>50V~	3P+PE	54	-	-	X	-	X	-	-
FW712410CN	16	690	>50V~	3P+PE	54	-	-	X	-	X	-	4)
FW712411CC	16	690	440V~	3P+PE	54	-	-	X	-	X	-	-
FW712411CN	16	690	440V~	3P+PE	54	-	-	X	-	X	-	4)
FW712412CC	16	690	Nach Trenntrafo	3P+PE	54	-	-	X	-	X	-	-
FW712412CN	16	690	Nach Trenntrafo	3P+PE	54	-	-	X	-	X	-	4)
FW712502SK	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	X	-	-	X	-	-	-
FW712502CC	16	690	>50V	3P+N+PE	54	X	-	-	-	X	-	-
FW712502PH	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	X	-	-	X	-	-	3)
FW712502SN	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	X	-	-	X	-	-	4)
FW712502CN	16	690	>50V	3P+N+PE	54	X	-	-	-	X	-	4)
FW712502PN	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	X	-	-	X	-	-	3), 4)
FW712503SK	16	1000	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	X	-	-	X	-	-	-
FW712503CC	16	690	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	X	-	-	-	X	-	-
FW712503PH	16	1000	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	X	-	-	X	-	-	3)
FW712503SN	16	1000	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	X	-	-	X	-	-	4)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0140/328509/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40050731

letzte Änderung / updated

2025-06-23

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2019-09-20

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40050731.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40050731.

Gerätestecker, industrielle Anwendung Appliance inlet, industrial purpose	Serie: Series:	CEE NEO 3x16A; CEE NEO 4x16A; CEE NEO 5x16A
--	---------------------------------	--

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW712503CN	16	690	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	X	-	-	-	x	-	4)
FW712503PN	16	1000	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	X	-	-	x	-	-	3), 4)
FW712504SK	16	1000	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	X	-	-	x	-	-	-
FW712504CC	16	690	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	X	-	-	-	x	-	-
FW712504PH	16	1000	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	X	-	-	x	-	-	3)
FW712504SN	16	1000	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	X	-	-	x	-	-	4)
FW712504CN	16	690	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	X	-	-	-	x	-	4)
FW712504PN	16	1000	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	X	-	-	x	-	-	3), 4)
FW712505SK	16	1000	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	X	-	-	x	-	-	-
FW712505CC	16	690	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	X	-	-	-	x	-	-
FW712505PH	16	1000	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	X	-	-	x	-	-	3)
FW712505SN	16	1000	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	X	-	-	x	-	-	4)
FW712505CN	16	690	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	X	-	-	-	x	-	4)
FW712505PN	16	1000	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	X	-	-	x	-	-	3), 4)
FW712506SK	16	1000	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	X	-	-	x	-	-	-
FW712506CC	16	690	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	X	-	-	-	x	-	-
FW712506PH	16	1000	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	X	-	-	x	-	-	3)
FW712506SN	16	1000	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	X	-	-	x	-	-	4)
FW712506CN	16	690	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	X	-	-	-	x	-	4)
FW712506PN	16	1000	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	X	-	-	x	-	-	3), 4)
FW712507SK	16	1000	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	X	-	-	x	-	-	-
FW712507CC	16	690	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	X	-	-	-	x	-	-
FW712507PH	16	1000	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	X	-	-	x	-	-	3)
FW712507SN	16	1000	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	X	-	-	x	-	-	4)
FW712507CN	16	690	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	X	-	-	-	x	-	4)
FW712507PN	16	1000	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	X	-	-	x	-	-	3), 4)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Atkenzeichen / File ref.

247000-1530-0140/328509/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40050731

letzte Änderung / updated

2025-06-23

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2019-09-20

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40050731.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40050731.

Gerätestecker, industrielle Anwendung
Appliance inlet, industrial purpose

Serie:
Series:

CEE NEO 3x16A; CEE NEO 4x16A; CEE NEO 5x16A

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW712509SK	16	1000	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	X	-	-	X	-	-	-
FW712509CC	16	690	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	X	-	-	-	X	-	-
FW712509PH	16	1000	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	X	-	-	X	-	-	3)
FW712509SN	16	1000	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	X	-	-	X	-	-	4)
FW712509CN	16	690	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	X	-	-	-	X	-	4)
FW712509PN	16	1000	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	X	-	-	X	-	-	3), 4)
FW712510SK	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	X	-	-	X	-	-	-
FW712510CC	16	690	>50V	3P+N+PE	54	X	-	-	-	X	-	-
FW712510PH	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	X	-	-	X	-	-	3)
FW712510SN	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	X	-	-	X	-	-	4)
FW712510CN	16	690	>50V	3P+N+PE	54	X	-	-	-	X	-	4)
FW712510PN	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	X	-	-	X	-	-	3), 4)
FW712511SK	16	1000	250/440V~	3P+N+PE	54	X	-	-	X	-	-	-
FW712511CC	16	690	250/440V~	3P+N+PE	54	X	-	-	-	X	-	-
FW712511PH	16	1000	250/440V~	3P+N+PE	54	X	-	-	X	-	-	3)
FW712511SN	16	1000	250/440V~	3P+N+PE	54	X	-	-	X	-	-	4)
FW712511CN	16	690	250/440V~	3P+N+PE	54	X	-	-	-	X	-	4)
FW712511PN	16	1000	250/440V~	3P+N+PE	54	X	-	-	X	-	-	3), 4)
FW712512SK	16	1000	Nach Trenntrafo	3P+N+PE	54	X	-	-	X	-	-	-
FW712512CC	16	690	Nach Trenntrafo	3P+N+PE	54	X	-	-	-	X	-	-
FW712512PH	16	1000	Nach Trenntrafo	3P+N+PE	54	X	-	-	X	-	-	3)
FW712512SN	16	1000	Nach Trenntrafo	3P+N+PE	54	X	-	-	X	-	-	4)
FW712512CN	16	690	Nach Trenntrafo	3P+N+PE	54	X	-	-	-	X	-	4)
FW712512PN	16	1000	Nach Trenntrafo	3P+N+PE	54	X	-	-	X	-	-	3), 4)
FW713302SK	16	1000	>50V	2P+PE	54	X	-	-	X	-	-	-
FW713302CC	16	690	>50V	2P+PE	54	X	-	-	-	X	-	-

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0140/328509/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40050731

letzte Änderung / updated

2025-06-23

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2019-09-20

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40050731.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40050731.

Gerätestecker, industrielle Anwendung
Appliance inlet, industrial purpose

Serie:
Series:

CEE NEO 3x16A; CEE NEO 4x16A; CEE NEO 5x16A

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW713303SK	16	1000	>50V – 250V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	-
FW713303CC	16	690	>50V – 250V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	-
FW713304SK	16	1000	100V – 130V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	-
FW713304CC	16	690	100V – 130V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	-
FW713306SK	16	1000	200V – 250V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	-
FW713306CC	16	690	200V – 250V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	-
FW713307SK	16	1000	480V – 500V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	-
FW713307CC	16	690	480V – 500V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	-
FW713308SK	16	1000	>250V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	-
FW713308CC	16	690	>250V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	-
FW713309SK	16	1000	380V – 415V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	-
FW713309CC	16	690	380V – 415V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	-
FW713310SK	16	1000	>50V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	-
FW713310CC	16	690	>50V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	-
FW713312SK	16	1000	Nach Trenntrafo	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	-
FW713312CC	16	690	Nach Trenntrafo	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	-
FW713302SN	16	1000	>50V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW713302CN	16	690	>50V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW713303SN	16	1000	>50V – 250V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW713303CN	16	690	>50V – 250V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW713304SN	16	1000	100V – 130V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW713304CN	16	690	100V – 130V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW713306SN	16	1000	200V – 250V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW713306CN	16	690	200V – 250V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW713307SN	16	1000	480V – 500V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW713307CN	16	690	480V – 500V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0140/328509/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40050731

letzte Änderung / updated

2025-06-23

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2019-09-20

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40050731.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40050731.

Gerätestecker, industrielle Anwendung
Appliance inlet, industrial purpose

Serie:
Series:

CEE NEO 3x16A; CEE NEO 4x16A; CEE NEO 5x16A

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW713308SN	16	1000	>250V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW713308CN	16	690	>250V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW713309SN	16	1000	380V – 415V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW713309CN	16	690	380V – 415V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW713310SN	16	1000	>50V	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW713310CN	16	690	>50V	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW713312SN	16	1000	Nach Trenntrafo	2P+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW713312CN	16	690	Nach Trenntrafo	2P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW713402CC	16	690	>50V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW713402PH	16	1000	>50V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW713403CC	16	690	380V – 440V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW713403PH	16	1000	380V – 440V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW713404CC	16	690	100V – 130V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW713404PH	16	1000	100V – 130V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW713405CC	16	690	600V – 690V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW713405PH	16	1000	600V – 690V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW713406CC	16	690	380V – 415V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW713406PH	16	1000	380V – 415V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW713407CC	16	690	480V – 500V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW713407PH	16	1000	480V – 500V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW713409CC	16	690	200V – 250V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW713409PH	16	1000	200V – 250V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW713410CC	16	690	>50V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW713410PH	16	1000	>50V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW713411CC	16	690	440V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW713411PH	16	1000	440V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0140/328509/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40050731

letzte Änderung / updated

2025-06-23

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2019-09-20

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40050731.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40050731.

Gerätestecker, industrielle Anwendung
Appliance inlet, industrial purpose

Serie:
Series:

CEE NEO 3x16A; CEE NEO 4x16A; CEE NEO 5x16A

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW713412CC	16	690	Nach Trenntrafo	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW713412PH	16	1000	Nach Trenntrafo	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW713402CN	16	690	>50V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW713402PN	16	1000	>50V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW713403CN	16	690	380V – 440V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW713403PN	16	1000	380V – 440V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW713404CN	16	690	100V – 130V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW713404PN	16	1000	100V – 130V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW713405CN	16	690	600V – 690V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW713405PN	16	1000	600V – 690V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW713406CN	16	690	380V – 415V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW713406PN	16	1000	380V – 415V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW713407CN	16	690	480V – 500V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW713407PN	16	1000	480V – 500V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW713409CN	16	690	200V – 250V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW713409PN	16	1000	200V – 250V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW713410CN	16	690	>50V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW713410PN	16	1000	>50V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW713411CN	16	690	440V~	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW713411PN	16	1000	440V~	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW713412CN	16	690	Nach Trenntrafo	3P+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW713412PN	16	1000	Nach Trenntrafo	3P+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW713502CC	16	690	>50V	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW713502PH	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW713502SK	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	
FW713503CC	16	690	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0140/328509/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40050731

letzte Änderung / updated

2025-06-23

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2019-09-20

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40050731.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40050731.

Gerätestecker, industrielle Anwendung
Appliance inlet, industrial purpose

Serie:
Series:

CEE NEO 3x16A; CEE NEO 4x16A; CEE NEO 5x16A

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW713503PH	16	1000	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW713503SK	16	1000	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	
FW713504CC	16	690	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW713504PH	16	1000	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW713504SK	16	1000	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	
FW713505CC	16	690	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW713505PH	16	1000	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW713505SK	16	1000	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	
FW713506CC	16	690	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW713506PH	16	1000	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW713506SK	16	1000	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	
FW713507CC	16	690	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW713507PH	16	1000	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW713507SK	16	1000	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	
FW713509CC	16	690	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW713509PH	16	1000	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW713509SK	16	1000	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	
FW713510CC	16	690	>50V	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW713510PH	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW713510SK	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	
FW713511CC	16	690	250/440V~	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW712511PH	16	1000	250/440V~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW713511SK	16	1000	250/440V~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	
FW713512CC	16	690	Nach Trenntrafo	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	
FW712512PH	16	1000	Nach Trenntrafo	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3)
FW713512SK	16	1000	Nach Trenntrafo	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40050731.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40050731.

Gerätestecker, industrielle Anwendung Appliance inlet, industrial purpose	Serie: Series:	CEE NEO 3x16A; CEE NEO 4x16A; CEE NEO 5x16A
--	---------------------------------	--

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW713502CN	16	690	>50V	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW713502PN	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW713502SN	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW713503CN	16	690	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW713503PN	16	1000	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW713503SN	16	1000	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW713504CN	16	690	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW713504PN	16	1000	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW713504SN	16	1000	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW713505CN	16	690	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW713505PN	16	1000	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW713505SN	16	1000	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW713506CN	16	690	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW713506PN	16	1000	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW713506SN	16	1000	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW713507CN	16	690	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW713507PN	16	1000	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW713507SN	16	1000	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW713509CN	16	690	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW713509PN	16	1000	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW713509SN	16	1000	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW713510CN	16	690	>50V	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW713510PN	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW713510SN	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW713511CN	16	690	250/440V~	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW712511PN	16	1000	250/440V~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40050731.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40050731.

Gerätestecker, industrielle Anwendung Appliance inlet, industrial purpose	Serie: Series:	CEE NEO 3x16A; CEE NEO 4x16A; CEE NEO 5x16A
--	-------------------	---

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW713511SN	16	1000	250/440V~	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)
FW713512CN	16	690	Nach Trenntrafo	3P+N+PE	54	x	-	-	-	x	-	4)
FW712512PN	16	1000	Nach Trenntrafo	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	3), 4)
FW713512SN	16	1000	Nach Trenntrafo	3P+N+PE	54	x	-	-	x	-	-	4)

Sonstige Angaben:
Other details:

- 3) mit Kabelverschraubung / with cable glands
4) mit vernickelten Kontakten / with nickel-plated contacts