

EU-Konformitätserklärung

EU CERTIFICATE OF CONFORMITY

Name/Anschrift des Ausstellers:
Issuer's name and address:

WALTHER-WERKE
Ferdinand Walther GmbH
Ramsener Straße 6
67304 Eisenberg

Produktbezeichnung:
Product: Kupplung, industrielle Anwendung 16A
coupling, Industrial purpose 16A

Typenbezeichnung:
Type designation: **CEE NEO 3x16A – Series**
CEE NEO 4x16A - Series
CEE NEO 5x16A – Series

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

“ Die Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt (Neufassung)”.

The designated product is in conformity with the

Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU

of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits Text with EEA relevance.

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Anforderungen der Richtlinie wird durch die technische Dokumentation sowie die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:

DIN EN IEC 60309-1 (VDE 0623-1):2023-06; EN IEC 60309-1:2022
DIN EN IEC 60309-2 (VDE 0623-2):2023-06; EN IEC 60309-2:2022

The technical documentation and full compliance with the standards listed below proves the conformity of the product with the requirements of the above-mentioned EC Directive:

DIN EN IEC 60309-1 (VDE 0623-1):2023-06; EN IEC 60309-1:2022
DIN EN IEC 60309-2 (VDE 0623-2):2023-06; EN IEC 60309-2:2022

Das VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (EU-Kenn-Nr. 0366), Merianstraße 28, 63069 Offenbach, hat das Produkt geprüft und zertifiziert.

Zeichengenehmigungsausweis Nr.: 40049060
Aktenzeichen: 247000-1530-0137/328487

The VDE Testing and Certification Institute (EU Identification No. 0366), Merianstr. 28, 63069 Offenbach (Germany), has tested and certified the product.

Certificate No.: 40049060
File Reference: 247000-1530-0137/328487

Eisenberg, 16/01/2026

WALTHER-WERKE
Ferdinand Walther GmbH



Kai Kalthoff
Geschäftsführer / CEO

Appendix: VDE_APPENDIX_200_0040049060

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0137/328487/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40049060

letzte Änderung / updated

2025-06-11

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2018-10-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40049060 .

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40049060

Kupplung, industrielle Anwendung
Connector, industrial purpose

Serie:
Series:

CEE NEO 3x16A; CEE NEO 4x16A; CEE NEO 5x16A

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW310402CC	16	690	>50V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW310402CA	16	690	>50V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 7)
FW310403CC	16	690	380V – 440V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW310403CA	16	690	380V – 440V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 7)
FW310404CC	16	690	100V – 130V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW310404CA	16	690	100V – 130V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 7)
FW310405CC	16	690	600V – 690V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW310405CA	16	690	600V – 690V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 7)
FW310406CC	16	690	380V – 415V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW310406CA	16	690	380V – 415V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 7)
FW310407CC	16	690	480V – 500V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW310407CA	16	690	480V – 500V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 7)
FW310409CC	16	690	200V – 250V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW310409CA	16	690	200V – 250V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 7)
FW310410CC	16	690	>50V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW310410CA	16	690	>50V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 7)
FW310411CC	16	690	440V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW310411CA	16	690	440V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 7)
FW310412CC	16	690	Nach Trenntrafo	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW310412CA	16	690	Nach Trenntrafo	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 7)
FW310502SK	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0137/328487/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40049060

letzte Änderung / updated

2025-06-11

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2018-10-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40049060 .

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40049060

Kupplung, industrielle Anwendung Connector, industrial purpose	Serie: Series:	CEE NEO 3x16A; CEE NEO 4x16A; CEE NEO 5x16A
---	---------------------------------	--

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW310502CC	16	690	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW310502SA	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 7)
FW310502CA	16	690	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 7)
FW310503SK	16	1000	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)
FW310503CC	16	690	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW310503SA	16	1000	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 7)
FW310503CA	16	690	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 7)
FW310504SK	16	1000	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)
FW310504CC	16	690	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW310504SA	16	1000	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 7)
FW310504CA	16	690	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 7)
FW310505SK	16	1000	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)
FW310505CC	16	690	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW310505SA	16	1000	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 7)
FW310505CA	16	690	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 7)
FW310506SK	16	1000	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)
FW310506CC	16	690	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW310506SA	16	1000	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 7)
FW310506CA	16	690	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 7)
FW310507SK	16	1000	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)
FW310507CC	16	690	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0137/328487/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40049060

letzte Änderung / updated

2025-06-11

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2018-10-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40049060 .

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40049060

Kupplung, industrielle Anwendung Connector, industrial purpose	Serie: Series:	CEE NEO 3x16A; CEE NEO 4x16A; CEE NEO 5x16A
---	---------------------------	--

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW310507SA	16	1000	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 7)
FW310507CA	16	690	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 7)
FW310509SK	16	1000	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)
FW310509CC	16	690	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW310509SA	16	1000	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 7)
FW310509CA	16	690	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 7)
FW310510SK	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)
FW310510CC	16	690	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW310510SA	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 7)
FW310510CA	16	690	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 7)
FW310511SK	16	1000	250/440V~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)
FW310511CC	16	690	250/440V~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW310511SA	16	1000	250/440V~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 7)
FW310511CA	16	690	250/440V~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 7)
FW310512SK	16	1000	Nach Trenntrafo	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)
FW310512CC	16	690	Trenntrafo	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW310512SA	16	1000	Trenntrafo	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 7)
FW310512CA	16	690	Trenntrafo	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 7)
FW310502SN	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)
FW310502CN	16	690	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)
FW310503SN	16	1000	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0137/328487/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40049060

letzte Änderung / updated

2025-06-11

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2018-10-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40049060 .

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40049060

Kupplung, industrielle Anwendung Connector, industrial purpose				Serie: Series:	CEE NEO 3x16A; CEE NEO 4x16A; CEE NEO 5x16A								
Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details	
FW310503CN	16	690	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)	
FW310504SN	16	1000	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)	
FW310504CN	16	690	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)	
FW310505SN	16	1000	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)	
FW310505CN	16	690	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)	
FW310506SN	16	1000	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)	
FW310506CN	16	690	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)	
FW310507SN	16	1000	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)	
FW310507CN	16	690	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)	
FW310509SN	16	1000	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)	
FW310509CN	16	690	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)	
FW310510SN	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)	
FW310510CN	16	690	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)	
FW310511SN	16	1000	250/440V~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)	
FW310511CN	16	690	250/440V~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)	
FW310512SN	16	1000	Nach Trenntrafo	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)	
FW310512CN	16	690	Nach Trenntrafo	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)	
FW311302SK	16	1000	>50V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)	
FW311302CC	16	690	>50V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)	
FW311302SA	16	1000	>50V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)	
FW311302CA	16	690	>50V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)	

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0137/328487/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40049060

letzte Änderung / updated

2025-06-11

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2018-10-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40049060 .

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40049060

Kupplung, industrielle Anwendung
Connector, industrial purpose

Serie:
Series:

CEE NEO 3x16A; CEE NEO 4x16A; CEE NEO 5x16A

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW311303SK	16	1000	>50V – 250V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)
FW311303CC	16	690	>50V – 250V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)
FW311303SA	16	1000	>50V – 250V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)
FW311303CA	16	690	>50V – 250V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)
FW311304SK	16	1000	100V – 130V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)
FW311304CC	16	690	100V – 130V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)
FW311304SA	16	1000	100V – 130V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)
FW311304CA	16	690	100V – 130V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)
FW311306SK	16	1000	200V – 250V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)
FW311306CC	16	690	200V – 250V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)
FW311306SA	16	1000	200V – 250V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)
FW311306CA	16	690	200V – 250V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)
FW311307SK	16	1000	480V – 500V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)
FW311307CC	16	690	480V – 500V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)
FW311307SA	16	1000	480V – 500V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)
FW311307CA	16	690	480V – 500V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)
FW311308SK	16	1000	>250V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)
FW311308CC	16	690	>250V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)
FW311308SA	16	1000	>250V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)
FW311308CA	16	690	>250V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)
FW311309SK	16	1000	380V – 415V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40049060 .

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40049060

Kupplung, industrielle Anwendung Connector, industrial purpose

Serie:
Series:

CEE NEO 3x16A; CEE NEO 4x16A; CEE NEO 5x16A

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW311309CC	16	690	380V – 415V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)
FW311309SA	16	1000	380V – 415V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)
FW311309CA	16	690	380V – 415V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)
FW311310SK	16	1000	>50V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)
FW311310CC	16	690	>50V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)
FW311310SA	16	1000	>50V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)
FW311310CA	16	690	>50V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)
FW311312SK	16	1000	Nach Trenntrafo	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)
FW311312CC	16	690	Nach Trenntrafo	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)
FW311312SA	16	1000	Nach Trenntrafo	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)
FW311312CA	16	690	Nach Trenntrafo	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)
FW311302SN	16	1000	>50V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)
FW311302CN	16	690	>50V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)
FW311303SN	16	1000	>50V – 250V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)
FW311303CN	16	690	>50V – 250V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)
FW311304SN	16	1000	100V – 130V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)
FW311304CN	16	690	100V – 130V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)
FW311306SN	16	1000	200V – 250V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)
FW311306CN	16	690	200V – 250V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)
FW311307SN	16	1000	480V – 500V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)
FW311307CN	16	690	480V – 500V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40049060 .

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40049060

Kupplung, industrielle Anwendung Connector, industrial purpose	Serie: Series:	CEE NEO 3x16A; CEE NEO 4x16A; CEE NEO 5x16A
---	---------------------------------	--

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW311308SN	16	1000	>250V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)
FW311308CN	16	690	>250V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)
FW311309SN	16	1000	380V – 415V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)
FW311309CN	16	690	380V – 415V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)
FW311310SN	16	1000	>50V	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)
FW311310CN	16	690	>50V	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)
FW311312SN	16	1000	Nach Trenntrafo	2P+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)
FW311312CN	16	690	Nach Trenntrafo	2P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)
FW311402CC	16	690	>50V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)
FW311402CA	16	690	>50V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)
FW311403CC	16	690	380V – 440V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)
FW311403CA	16	690	380V – 440V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)
FW311404CC	16	690	100V – 130V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)
FW311404CA	16	690	100V – 130V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)
FW311405CC	16	690	600V – 690V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)
FW311405CA	16	690	600V – 690V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)
FW311406CC	16	690	380V – 415V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)
FW311406CA	16	690	380V – 415V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)
FW311407CC	16	690	480V – 500V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)
FW311407CA	16	690	480V – 500V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)
FW311409CC	16	690	200V – 250V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0137/328487/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40049060

letzte Änderung / updated

2025-06-11

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2018-10-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40049060 .

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40049060

Kupplung, industrielle Anwendung Connector, industrial purpose	Serie: Series:	CEE NEO 3x16A; CEE NEO 4x16A; CEE NEO 5x16A
---	---------------------------------	--

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW311409CA	16	690	200V – 250V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)
FW311410CC	16	690	>50V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)
FW311410CA	16	690	>50V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)
FW311411CC	16	690	440V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)
FW311411CA	16	690	440V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)
FW311412CC	16	690	Nach Trenntrafo	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)
FW311412CA	16	690	Nach Trenntrafo	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)
FW311402CN	16	690	>50V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)
FW311403CN	16	690	380V – 440V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)
FW311404CN	16	690	100V – 130V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)
FW311405CN	16	690	600V – 690V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)
FW311406CN	16	690	380V – 415V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)
FW311407CN	16	690	480V – 500V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)
FW311409CN	16	690	200V – 250V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)
FW311410CN	16	690	>50V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)
FW311411CN	16	690	440V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)
FW311412CN	16	690	Nach Trenntrafo	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)
FW311502SK	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)
FW311502CC	16	690	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)
FW311502SA	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)
FW311502CA	16	690	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40049060 .

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40049060

Kupplung, industrielle Anwendung Connector, industrial purpose	Serie: Series:	CEE NEO 3x16A; CEE NEO 4x16A; CEE NEO 5x16A
---	---------------------------------	--

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW311503SK	16	1000	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)
FW311503CC	16	690	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)
FW311503SA	16	1000	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)
FW311503CA	16	690	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)
FW311504SK	16	1000	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)
FW311504CC	16	690	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)
FW311504SA	16	1000	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)
FW311504CA	16	690	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)
FW311505SK	16	1000	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)
FW311505CC	16	690	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)
FW311505SA	16	1000	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)
FW311505CA	16	690	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)
FW311506SK	16	1000	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)
FW311506CC	16	690	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)
FW311506SA	16	1000	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)
FW311506CA	16	690	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)
FW311507SK	16	1000	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)
FW311507CC	16	690	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)
FW311507SA	16	1000	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)
FW311507CA	16	690	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)
FW311509SK	16	1000	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0137/328487/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40049060

letzte Änderung / updated

2025-06-11

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2018-10-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40049060 .

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40049060

Kupplung, industrielle Anwendung Connector, industrial purpose

Serie:
Series:

CEE NEO 3x16A; CEE NEO 4x16A; CEE NEO 5x16A

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW311509CC	16	690	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)
FW311509SA	16	1000	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)
FW311509CA	16	690	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)
FW311510SK	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)
FW311510CC	16	690	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)
FW311510SA	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)
FW311510CA	16	690	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)
FW311511SK	16	1000	250/440V~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)
FW311511CC	16	690	250/440V~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)
FW311511SA	16	1000	250/440V~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)
FW311511CA	16	690	250/440V~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)
FW311512SK	16	1000	Nach Trenntrafo	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3)
FW311512CC	16	690	Nach Trenntrafo	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3)
FW311512SA	16	1000	Nach Trenntrafo	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 7)
FW311512CA	16	690	Nach Trenntrafo	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 7)
FW311502SN	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)
FW311502CN	16	690	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)
FW311503SN	16	1000	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)
FW311503CN	16	690	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)
FW311504SN	16	1000	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)
FW311504CN	16	690	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0137/328487/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40049060

letzte Änderung / updated

2025-06-11

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2018-10-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40049060 .

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40049060

Kupplung, industrielle Anwendung Connector, industrial purpose	Serie: Series:	CEE NEO 3x16A; CEE NEO 4x16A; CEE NEO 5x16A
---	---------------------------	--

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW311505SN	16	1000	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)
FW311505CN	16	690	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)
FW311506SN	16	1000	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)
FW311506CN	16	690	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)
FW311507SN	16	1000	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)
FW311507CN	16	690	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)
FW311509SN	16	1000	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)
FW311509CN	16	690	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)
FW311510SN	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)
FW311510CN	16	690	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)
FW311511SN	16	1000	250/440V~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)
FW311511CN	16	690	250/440V~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)
FW311512SN	16	1000	Nach Trenntrafo	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 3), 4)
FW311512CN	16	690	Nach Trenntrafo	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 3), 4)

1) mit schraubenloser Zugentlastung und ohne Gehäuseschrauben / with screwless cable anchorage and without housing screws

3) mit Kabelverschraubung / with cable glands

4) mit vernickelten Kontakten / with nickel-plated contacts

7) abschließbar / lockable