

EU-Konformitätserklärung

EU CERTIFICATE OF CONFORMITY

Name/Anschrift des Ausstellers:
Issuer's name and address:

WALTHER-WERKE
Ferdinand Walther GmbH
Ramsener Straße 6
67304 Eisenberg

Produktbezeichnung: Stecker, industrielle Anwendung 16A
Product: Plug, Industrial purpose 16A

Typenbezeichnung: **CEE NEO 3x16A – Series**
Type designation: **CEE NEO 4x16A - Series**
CEE NEO 5x16A – Series

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

“ Die Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt (Neufassung) ”.

The designated product is in conformity with the

Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU

of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits Text with EEA relevance.

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Anforderungen der Richtlinie wird durch die technische Dokumentation sowie die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:

DIN EN IEC 60309-1 (VDE 0623-1):2023-06; EN IEC 60309-1:2022
DIN EN IEC 60309-2 (VDE 0623-2):2023-06; EN IEC 60309-2:2022

The technical documentation and full compliance with the standards listed below proves the conformity of the product with the requirements of the above-mentioned EC Directive:

DIN EN IEC 60309-1 (VDE 0623-1):2023-06; EN IEC 60309-1:2022
DIN EN IEC 60309-2 (VDE 0623-2):2023-06; EN IEC 60309-2:2022

Das VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (EU-Kenn-Nr. 0366), Merianstraße 28, 63069 Offenbach, hat das Produkt geprüft und zertifiziert.

Zeichengenehmigungsausweis Nr.: 40049056
Aktenzeichen: 247000-1530-0136/328486

The VDE Testing and Certification Institute (EU Identification No. 0366), Merianstr. 28, 63069 Offenbach (Germany), has tested and certified the product.

Certificate No.: 40049056
File Reference: 247000-1530-0136/328486

Eisenberg, 16/01/2026

WALTHER-WERKE
Ferdinand Walther GmbH



Kai Kalthoff
Geschäftsführer / CEO

Appendix: VDE_APPENDIX_200_0040049056

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0136/328486/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40049056

letzte Änderung / updated

2025-06-10

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2018-10-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40049056.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40049056.

Stecker, industrielle Anwendung Plug, industrial purpose	Serie: Series:	CEE NEO 3x16A; CEE NEO 4x16A; CEE NEO 5x16A
---	---------------------------	--

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW210402CC	16	690	>50V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW210403CC	16	690	380V – 440V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW210404CC	16	690	100V – 130V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW210405CC	16	690	600V – 690V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW210406CC	16	690	380V – 415V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW210407CC	16	690	480V – 500V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW210409CC	16	690	200V – 250V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW210410CC	16	690	>50V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW210411CC	16	690	440V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW210412CC	16	690	Nach Trenntrafo	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW210402CN	16	690	>50V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)
FW210403CN	16	690	380V – 440V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)
FW210404CN	16	690	100V – 130V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)
FW210405CN	16	690	600V – 690V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)
FW210406CN	16	690	380V – 415V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)
FW210407CN	16	690	480V – 500V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)
FW210409CN	16	690	200V – 250V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)
FW210410CN	16	690	>50V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)
FW210411CN	16	690	440V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)
FW210412CN	16	690	Nach Trenntrafo	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)
FW210502CC	16	690	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW210502SK	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0136/328486/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40049056

letzte Änderung / updated

2025-06-10

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2018-10-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40049056.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40049056.

Stecker, industrielle Anwendung Plug, industrial purpose	Serie: Series:	CEE NEO 3x16A; CEE NEO 4x16A; CEE NEO 5x16A
---	---------------------------	--

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW210503CC	16	690	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW210503SK	16	1000	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)
FW210504CC	16	690	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW210504SK	16	1000	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)
FW210505CC	16	690	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW210505SK	16	1000	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)
FW210506CC	16	690	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW210506SK	16	1000	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)
FW210507CC	16	690	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW210507SK	16	1000	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)
FW210509CC	16	690	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW210509SK	16	1000	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)
FW210511CC	16	690	250/440V~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1)
FW210511SK	16	1000	250/440V~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1)
FW210502CN	16	690	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)
FW210502SN	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)
FW210503CN	16	690	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)
FW210503SN	16	1000	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)
FW210504CN	16	690	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)
FW210504SN	16	1000	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)
FW210505CN	16	690	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)
FW210505SN	16	1000	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0136/328486/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40049056

letzte Änderung / updated

2025-06-10

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2018-10-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40049056.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40049056.

Stecker, industrielle Anwendung Plug, industrial purpose	Serie: Series:	CEE NEO 3x16A; CEE NEO 4x16A; CEE NEO 5x16A
---	---------------------------	--

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW210506CN	16	690	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)
FW210506SN	16	1000	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)
FW210507CN	16	690	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)
FW210507SN	16	1000	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)
FW210509CN	16	690	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)
FW210509SN	16	1000	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)
FW210511CN	16	690	250/440V~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	1), 4)
FW210511SN	16	1000	250/440V~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	1), 4)
FW211302CC	16	690	>50V	1P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	3)
FW211302SK	16	1000	>50V	1P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	3)
FW211303CC	16	690	>50V – 250V	1P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	3)
FW211503SK	16	1000	>50V – 250V	1P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	3)
FW211304CC	16	690	100V – 130V	1P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	3)
FW211304SK	16	1000	100V – 130V	1P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	3)
FW211305CC	16	690	277V	1P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	3)
FW211305SK	16	1000	277V	1P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	3)
FW211306CC	16	690	200V – 250V	1P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	3)
FW211306SK	16	1000	200V – 250V	1P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	3)
FW211307CC	16	690	480V – 500V	1P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	3)
FW211307SK	16	1000	480V – 500V	1P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	3)
FW211308CC	16	690	>250V	1P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	3)
FW211308SK	16	1000	>250V	1P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	3)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0136/328486/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40049056

letzte Änderung / updated

2025-06-10

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2018-10-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40049056.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40049056.

Stecker, industrielle Anwendung Plug, industrial purpose	Serie: Series:	CEE NEO 3x16A; CEE NEO 4x16A; CEE NEO 5x16A
---	---------------------------	--

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW211309CC	16	690	380V – 415V	1P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	3)
FW211309SK	16	1000	380V – 415V	1P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	3)
FW211312CC	16	690	Nach Trenntrafo	1P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	3)
FW211312SK	16	1000	Nach Trenntrafo	1P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	3)
FW211302CN	16	690	>50V	1P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	3), 4)
FW211302SN	16	1000	>50V	1P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	3), 4)
FW211303CN	16	690	>50V – 250V	1P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	3), 4)
FW211503SN	16	1000	>50V – 250V	1P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	3), 4)
FW211304CN	16	690	100V – 130V	1P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	3), 4)
FW211304SN	16	1000	100V – 130V	1P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	3), 4)
FW211305CN	16	690	277V	1P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	3), 4)
FW211305SN	16	1000	277V	1P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	3), 4)
FW211306CN	16	690	200V – 250V	1P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	3), 4)
FW211306SN	16	1000	200V – 250V	1P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	3), 4)
FW211307CN	16	690	480V – 500V	1P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	3), 4)
FW211307SN	16	1000	480V – 500V	1P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	3), 4)
FW211308CN	16	690	>250V	1P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	3), 4)
FW211308SN	16	1000	>250V	1P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	3), 4)
FW211309CN	16	690	380V – 415V	1P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	3), 4)
FW211309SN	16	1000	380V – 415V	1P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	3), 4)
FW211312CN	16	690	Nach Trenntrafo	1P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	3), 4)
FW211312SN	16	1000	Nach Trenntrafo	1P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	3), 4)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0136/328486/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40049056

letzte Änderung / updated

2025-06-10

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2018-10-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40049056.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40049056.

Stecker, industrielle Anwendung Plug, industrial purpose	Serie: Series:	CEE NEO 3x16A; CEE NEO 4x16A; CEE NEO 5x16A
---	---------------------------	--

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW211402CC	16	690	>50V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	3)
FW211402PH	16	690	>50V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	2), 3)
FW211403CC	16	690	380V – 440V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	3)
FW211403PH	16	690	380V – 440V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	2), 3)
FW211404CC	16	690	100V – 130V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	3)
FW211404PH	16	690	100V – 130V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	2), 3)
FW211405CC	16	690	600V – 690V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	3)
FW211405PH	16	690	600V – 690V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	2), 3)
FW211406CC	16	690	380V – 415V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	3)
FW211406PH	16	690	380V – 415V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	2), 3)
FW211407CC	16	690	480V – 500V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	3)
FW211407PH	16	690	480V – 500V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	2), 3)
FW211409CC	16	690	200V – 250V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	3)
FW211409PH	16	690	200V – 250V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	2), 3)
FW211410CC	16	690	>50V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	3)
FW211410PH	16	690	>50V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	2), 3)
FW211411CC	16	690	440V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	3)
FW211411PH	16	690	440V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	2), 3)
FW211412CC	16	690	Nach Trenntrafo	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	3)
FW211412PH	16	690	Nach Trenntrafo	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	2), 3)
FW211402CN	16	690	>50V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	3), 4)
FW211402PN	16	690	>50V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	2), 3), 4)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0136/328486/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40049056

letzte Änderung / updated

2025-06-10

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2018-10-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40049056.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40049056.

Stecker, industrielle Anwendung Plug, industrial purpose	Serie: Series:	CEE NEO 3x16A; CEE NEO 4x16A; CEE NEO 5x16A
---	---------------------------	--

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW211403CN	16	690	380V – 440V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	3), 4)
FW211403PN	16	690	380V – 440V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	2), 3), 4)
FW211404CN	16	690	100V – 130V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	3), 4)
FW211404PN	16	690	100V – 130V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	2), 3), 4)
FW211405CN	16	690	600V – 690V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	3), 4)
FW211405PN	16	690	600V – 690V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	2), 3), 4)
FW211406CN	16	690	380V – 415V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	3), 4)
FW211406PN	16	690	380V – 415V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	2), 3), 4)
FW211407CN	16	690	480V – 500V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	3), 4)
FW211407PN	16	690	480V – 500V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	2), 3), 4)
FW211409CN	16	690	200V – 250V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	3), 4)
FW211409PN	16	690	200V – 250V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	2), 3), 4)
FW211410CN	16	690	>50V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	3), 4)
FW211410PN	16	690	>50V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	2), 3), 4)
FW211411CN	16	690	440V~	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	3), 4)
FW211411PN	16	690	440V~	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	2), 3), 4)
FW211412CN	16	690	Nach Trenntrafo	3P+PE	54	-	-	x	-	x	-	3), 4)
FW211412PN	16	690	Nach Trenntrafo	3P+PE	54	-	-	x	x	-	-	2), 3), 4)
FW211502CC	16	690	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	3)
FW211502PH	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	2), 3)
FW211502SK	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	3)
FW211503CC	16	690	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	3)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0136/328486/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40049056

letzte Änderung / updated

2025-06-10

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2018-10-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40049056.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40049056.

Stecker, industrielle Anwendung Plug, industrial purpose	Serie: Series:	CEE NEO 3x16A; CEE NEO 4x16A; CEE NEO 5x16A
---	---------------------------	--

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW211503PH	16	1000	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	2), 3)
FW211503SK	16	1000	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	3)
FW211504CC	16	690	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	3)
FW211504PH	16	1000	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	2), 3)
FW211504SK	16	1000	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	3)
FW211505CC	16	690	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	3)
FW211505PH	16	1000	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	2), 3)
FW211505SK	16	1000	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	3)
FW211506CC	16	690	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	3)
FW211506PH	16	1000	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	2), 3)
FW211506SK	16	1000	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	3)
FW211507CC	16	690	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	3)
FW211507PH	16	1000	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	2), 3)
FW211507SK	16	1000	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	3)
FW211509CC	16	690	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	3)
FW211509PH	16	1000	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	2), 3)
FW211509SK	16	1000	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	3)
FW211511CC	16	690	250/440V~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	3)
FW211511PH	16	1000	250/440V~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	2), 3)
FW211511SK	16	1000	250/440V~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	3)
FW211502CN	16	690	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	3), 4)
FW211502PN	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	2), 3), 4)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0136/328486/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40049056

letzte Änderung / updated

2025-06-10

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2018-10-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40049056.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40049056.

Stecker, industrielle Anwendung Plug, industrial purpose	Serie: Series:	CEE NEO 3x16A; CEE NEO 4x16A; CEE NEO 5x16A
---	---------------------------	--

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
FW211502SN	16	1000	>50V	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	3), 4)
FW211503CN	16	690	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	3), 4)
FW211503PN	16	1000	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	2), 3), 4)
FW211503SN	16	1000	224/380V - 250/440V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	3), 4)
FW211504CN	16	690	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	3), 4)
FW211504PN	16	1000	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	2), 3), 4)
FW211504SN	16	1000	57/100 - 75/130V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	3), 4)
FW211505CN	16	690	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	3), 4)
FW211505PN	16	1000	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	2), 3), 4)
FW211505SN	16	1000	347/600 - 400/690V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	3), 4)
FW211506CN	16	690	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	3), 4)
FW211506PN	16	1000	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	2), 3), 4)
FW211506SN	16	1000	200/346-240/415V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	3), 4)
FW211507CN	16	690	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	3), 4)
FW211507PN	16	1000	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	2), 3), 4)
FW211507SN	16	1000	277/408 - 288/500V ~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	3), 4)
FW211509CN	16	690	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	3), 4)
FW211509PN	16	1000	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	2), 3), 4)
FW211509SN	16	1000	120/208-144/250V~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	3), 4)
FW211511CN	16	690	250/440V~	3P+N+PE	54	-	-	x	-	x	-	3), 4)
FW211511PN	16	1000	250/440V~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	2), 3), 4)
FW211511SN	16	1000	250/440V~	3P+N+PE	54	-	-	x	x	-	-	3), 4)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40049056.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40049056.

Sonstige Angaben:
Other details:

- 1) mit schraubenloser Zugentlastung und ohne Gehäuseschrauben / with screwless cable anchorage and without housing screws
- 2) mit Phasenwender / with phase inverter
- 3) mit Kabelverschraubung / with cable glands
- 4) mit vernickelten Kontakten / with nickel-plated contacts

Rubrik / Rubric	Ausweis-Nr. / Certificate No.	Anlage / Appendix
341	40049056	200
Aktenzeichen / File ref.	letzte Änderung / updated	Datum / Date
247000-1530-0136/328486/TL3/RHZ	2025-06-10	2018-10-26

