

## YTELSESERKLÆRING

Nr.:DoP-17-0143-01

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | Entydig identifikasjonskode for produkttypen: | H07RN-F   |
| 2 | Område  | I henhold til klassifiseringsrapport  |
| 3 | Tilsiktede bruksområder:                      | Kabler og ledninger for generell bruk i bygninger med en bestemt klasse av egenskaper ved brannpåvirkning |
| 4 | Produsent                                     | TELE-FONIKA Kable S.A.<br>ul. Hipolita Cegielskiego 1<br>32-400 Myślenice, Polska                         |
| 5 | System for vurdering og kontroll av ytelse:   | 3   |
| 6 | Harmonisert standard                          | EN 50575:2014+A1:2016   |
| 7 | Tekniske kontrollorgan(er):                   | Institut Techniki Budowlanej NB 1488  |
| 8 | Angitt ytelse:                                | Egenskaper ved brannpåvirkning: <b>Eca</b>  |

Ytelsen for varen som er identifisert ovenfor, er i samsvar med oversikten over angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av produsenten, som angitt ovenfor.

Signert på vegne av produsenten:

Myślenice, 1.06.2017

(Sted og dato for utstedelse)

Jakub Siemiński  
(Fornavn og etternavn)

GŁÓWNY TECHNOLOG GRUPY

*Jakub Siemiński*

(Underskrift)