

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.:DoP-16-0035-01

1	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	NYM; (N)YM 300/500V einadrig mit runden Leitern
2	Bereich	nach Klassifizierungsbericht
3	Verwendungszweck(e)	Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken mit einer definierten Brandklasse
4	Hersteller	TELE-FONIKA Kable S.A. ul. Hipolita Cegielskiego 1 32-400 Myślenice, Polska
5	System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	3
6	Harmonisierte Norm	EN 50575:2014+A1:2016
7	Notifizierte Stelle(n)	Instytut Techniki Budowlanej NB 1488
8	Erklärte Leistung	Die Reaktion auf Feuer: <b>Eca</b>

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: **Jakub Siemiński**

Myślenice, 3.04.2017

(Ort, Datum)

(name)  
**GŁÓWNY TECHNOLOG GRUPY**  
.....  
*Jakub Siemiński*  
Unterschrift: *ski*