

**CE LEISTUNGSERKLÄRUNG**  
**NYN**

**Produkt:** Starkstromkabel  
**NYN 0,6/1 kV 1÷5 x 1,5÷10 mm<sup>2</sup>**  
**NYN 0,6/1 kV 7 x 1,5÷2,5 mm<sup>2</sup>**

**Hergestellt von:** **NKT S.A.**  
 Ul. Gajowa 3  
 43 - 254 Warszowice Poland

**Vorgesehener Verwendungszweck:** Kabel und Leitungen für Verwendungszwecke, die gesetzlichen Bestimmungen zum Brandverhalten unterliegen

**Konformität zu Rechtsvorschriften der EU:** **CPR - Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates, zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten**

Name und Kennnummer der notifizierten Stelle
3P Third Party Testing ApS; NB 2652

**Erklärte Leistung:**

Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation	Nach dem System AVCP
Brandverhalten	Eca	EN 50575:2014+A1:2016	3
Gefährliche Stoffe	KLF	EN 50575:2014+A1:2016	3

**Zusatzangaben:** Anbringung der CE-Kennzeichnung im Jahr: 2016

**Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.**

Unterzeichnet für und im Namen von  
 NKT S.A.  
 08.06.2017

**Kondziolka Anna**  
 Technology Manager

