



产品认证证书

证书编号：CQC2019010302223868

申请人名称及地址

Rittal GmbH & Co. KG
Auf dem Stützelberg, D-35745 Herborn, Germany

制造商名称及地址

Rittal GmbH & Co. KG
Auf dem Stützelberg, D-35745 Herborn, Germany

生产企业名称及地址

维纳尔有限公司(V041367)
德国路登塔尔市梅施罗德大街10号

产品名称和系列、规格、型号

熔断器式隔离开关

SV 9677.100, SV 9677.200; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ith:250A(SV 9677.100), 400A(SV 9677.200); Ue:400V(AC-23B),
690V(AC-21B,AC-22B); Ie:250A(SV 9677.100), 400A(SV 9677.200); Iq:100kA(690V),120kA(400V);
AC-21B,AC-22B,AC-23B; 3P; 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年06月29日 有效期至：2025年06月02日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年05月29日

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>