



产品认证证书

证书编号：CQC2019010302223824

申请人名称及地址

Rittal GmbH & Co. KG
Auf dem Stützelberg, D-35745 Herborn, Germany

制造商名称及地址

Rittal GmbH & Co. KG
Auf dem Stützelberg, D-35745 Herborn, Germany

生产企业名称及地址

维纳尔有限公司 (V041367)
德国路登塔尔市梅施罗德大街 10 号

产品名称和系列、规格、型号

熔断器式隔离开关

SV 9677.300; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ith:630A; Ue/le:AC-21B:AC690V/500A; AC-22B:AC500V/630A;
AC-23B:AC400V/630A; Iq:100kA(500V), 80kA(690V); 3P; 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 06 月 29 日 有效期至：2025 年 06 月 02 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020 年 05 月 29 日

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>