

Testzertifikat

Zertifikat Nr.: PA10504-22-ZD-78_RapidBox Druck- und Sogtest

Produkt: Gehäuse RapidBox

Norm: Gotthard Richtlinie

Anforderung: Druckfestigkeitsprüfung nach AlpTransit Gotthard AG
Bericht 7237-1 der Fa. RUAG AG:

Prüfung:

- Druckfestigkeitsprüfung nach AlpTransit Gotthard AG:
Wechseldruck ± 10 kPa, Über- und Unterdruck erzeugt mit Umgebungsluft
Zyklen = 200000
Zyklusdauer = je 20 ± 2 s (0 kPa / + 10 kPa / 0 kPa / -10 kPa / 0 kPa)
- Alle 50000 Zyklen Druck- und Unterdruckprüfung mit ± 10 kPa

Ergebnis: Bestanden



Verantwortlich:

i.A. T. Verse

Dipl.-Ing. Thorsten Verse

Günther Spelsberg GmbH & Co. KG
Prüflabor / Test LAB
Im Gewerbepark 1
58579 Schalksmühle / Germany

Schalksmühle, 08.06.2022